

112140FI-07
2020-05

CS2000 – Automatiikkajärjestelmä V3



FI Käyttöohje

Sisällysluettelo



Tämä käyttöohje koskee vain ohjelmistoversiota V3.x

Ohjelmistoversion tarkistaminen:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Versiot > Flexit.ahu = V3.x

1.	Johdanto	4
1.1.	Käyttöohjeen kuvaus	4
1.2.	Merkintöjä sisältävät ruudut	4
1.3.	Järjestelmän yleiskuvaus	5
1.3.1.	Järjestelmän rakenne	5
1.3.2.	Ilmanvaihtolaitteen kytkentätila	6
1.3.3.	Ilmanvaihtolaitteen ohjauskaappi	7
2.	Käytön aloittaminen	9
2.1.	HMI	9
2.2.	Asetukset	9
2.2.1.	Johdanto	9
2.2.2.	Valitse kieli.....	9
2.2.3.	Sisäänkirjautuminen.....	9
2.2.4.	Kellonajan/aikakanavien asettaminen.....	10
2.3.	Säädä nopeuden ja lämpötilan asetusarvoja	12
2.4.	Huoltokytkin	12
2.5.	Poistoilman säätäminen	12
2.6.	Vaihda yksikköä virtauksen osoituksen mukaan.....	12
2.7.	Hälytysten käsittely	12
3.	Valikkopuu.....	13
4.	Varmuuskopiointi ja ohjelmistopäivitys	25
4.1.	Konfiguroinnin tallennus.....	25
4.2.	Konfiguroinnin siirto.....	25
4.3.	Sovelluksen tai ohjelmiston siirto	25
4.4.	Virhediagnostiikka - snapshot.....	26
5.	Yleiset toiminnot.....	26
6.	Kokoonpano	27
6.1.	Määritys 1	27
6.2.	Määritys 2	32
6.3.	Tulojen ja lähtöjen konfigurointi.....	36
7.	Jäähdytys.....	37
7.1.	Asennus	37
7.2.	Kokoonpano - Jäähdytysohjaus.....	37
7.3.	Kiertovesipumpun aktivointi (koskee vain jäähdytysnesteen käyttöä)	37
7.4.	Esto ulkolämpötilan mukaan.....	37
7.5.	Käyttöajat (koskee vain DX-jäähdytyksen käyttöä)	37
7.6.	Jäähdytysrajoitus puhallinnopeudesta riippuen (koskee vain DX-jäähdytyksen käyttöä)	38
7.7.	Lämpötila-asetusarvojen säätö.....	38

8.	Lämpötilan säätö	38
8.1.	Poistoilman säätö.....	38
8.2.	Säädä puhalluslämpötilan rajoituksia poistoilman mukaan.....	38
9.	Kesä-/talvikompensointi.....	39
9.1.	Puhallinasetusarvojen säätö korkeiden/matalien ulkolämpötilojen mukaan	39
9.2.	Parametrimuutokset puhalluskompensointia varten.....	39
9.3.	Lämpötila-asetusarvojen säätö korkeiden/matalien ulkolämpötilojen mukaan.....	39
9.4.	Parametrimuutokset lämpötilakompensointia varten	39
9.5.	Asetusten vaihto kesä- ja talvikäytön välillä.....	40
9.6.	Kesä- ja talvimoodin vaihto signaalilla.....	40
9.7.	Kesä- ja talvitilan vaihto päivämäärän/ulkolämpötilan mukaan	41
9.8.	Yökäytön lämpötilatesti.....	41
9.9.	Yöjäähdytys.....	42
9.10.	Tukikäyttö	42
9.10.1.	Toiminnon aktivointi	42
9.10.2.	Toiminnon määrittäminen	42
10.	Puhaltimen säätö	43
10.1.	Säätötavan valinta.....	43
10.1.1.	Puhaltimen säätötavan valinta	43
10.2.	Paineohjaus:	43
10.2.1.	Paineantureiden mittausalueiden määrittäminen	43
10.2.2.	Asetusarvojen säätäminen paineella.	44
10.3.	Puhaltimen ulkoinen asetusarvo	44
10.3.1.	Suhteellisen tilan parametrisäädöt.....	45
10.3.2.	Absoluuttisen tilan parametrisäädöt	45
10.4.	Ulkoinen puhallinohjaus digitaalisten sisääntulojen kautta	46
10.5.	Palopuhallin	46
11.	Ulkoisten varusteiden kytkentä	47
11.1.	Palopelti	47
11.2.	Palo-/savuanturi	50
11.3.	Ilmanlaatu	51
11.4.	AUX Pelti	52
12.	Verkko.....	53
13.	ModBus TCP/IP.....	54
14.	DX-lämmitys/jäähdytys	54
14.1.	Automaatiikan asetusten määrittäminen.....	54
14.2.	Asennus	57

1. Johdanto

1.1. Käyttöohjeen kuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan CS2000-automaatiikkajärjestelmän päätoiminnot, ja se on jaettu eri lukuihin järjestelmän osien mukaan. Mikäli haluat vain suorittaa perusasetukset ilmanvaihtolaitteen käynnistämistä varten, käyttöohjeessa on tätä varten erillinen käynnistystä koskeva osio. Yksityiskohtaisemmat tiedot esitetään erillisissä luvuissa.



Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.

1.2. Merkintöjä sisältävät ruudut

Käyttöohjeessa on erilaisia tekstiruutuja, joiden tarkoituksena on antaa käyttäjälle tietoa eri asioista. Tekstiruudut voivat sisältää monenlaisia tietoja aina puhtaasti informatiivisista tiedotteista erityisen tärkeisiin yksityiskohtiin, joiden avulla pyritään estämään laitteen virheellinen käyttö. Seuraavassa on lyhyt kuvaus erilaisista tekstiruuduista:



VAROITUS! Kun tekstissä on tämä merkki, se tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilövahinko tai vakava laitevaurio.



HUOM.! Kun tekstissä on tämä merkki, se tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta tai heikentää sen toimintaa.



UUELLEENKÄYNNISTYS

> ESIMERKKI

Kursivoidut tekstiruudut ovat esimerkkejä.

Taulukko näyttää tältä

eri arvoja	eri arvoja
eri arvoja	eri arvoja

1.3. Järjestelmän yleiskuvaus

1.3.1. Järjestelmän rakenne

Ohjausjärjestelmä on jaettu kahteen alaryhmään:

1. Ilmanvaihtolaitteen kytkentätilassa sijaitseva osa
2. Ilmanvaihtolaitteen ulkopuolella omassa ohjauskaapissa sijaitseva osa

1.

Riviliittimet sisääntulevaa syöttöä varten Automatiikan ja puhaltimien (ei sähköpatteri) sulake

Modbus-laajennin - tiedonsiirtokortti, joka liittää ilmanvaihtolaitteen komponentit säätimeen tiedonsiirron välityksellä



Virransyöttökortti - piirikortti, joka jakaa syöttöjännitteen ilmanvaihtolaitteen komponentteihin ja mahdollistaa komponenttien liittämisen vesipatteriin

2.


Säädin - ilmanvaihtolaitteen pääohjausjärjestelmä

Riviliitinkortti - piirikortti, jossa riviliittimet lisäkomponenttien ja -varusteiden liitää varten

HMI - ohjauspaneeli, jonka avulla voidaan kommunikoida säätimen kanssa




Malli L



Malli S

1.3.2. Ilmanvaihtolaitteen kytkentätila

Modbus-laajennin



Modbus-laajennin on tiedonsiirtokortti, joka liittää ilmanvaihtolaitteen komponentit säätimeen.

Kortissa on neljä USER-merkinnällä varustettua DIP-kytkintä, joiden avulla laite voidaan konfiguroida asennettavan lämpöpatterin tyyppin mukaan.


DIP-kytkin nro	ON	OFF
1	Lämpöpatteri	Ei lämpöpatteria
2	Sähköpatteri	Vesipatteri
3	-	Oltava OFF-asennossa
4	-	Oltava OFF-asennossa

Muut neljä DIP-kytkintä sekä kiertokytkimet, joissa on merkintä "FACTORY", on säädetty tehtaalla, eikä niitä saa muuttaa.

Kortin komponenteilla on seuraavat toiminnot:

Komponentti	Toiminta
P1	Syöttöjännite
P2	Lämpöpatterin ohjaussignaalit
P3	Roottorin ja lämpötila-anturin ohjaussignaalit
P4	Tiedonsiirtoliitäntä
P5	Tiedonsiirtoliitäntä
P6	Tiedonsiirtoliitäntä
P7	Tiedonsiirtoliitäntä
P8	Puhaltimen ohjaussignaalit
Q1	Tuloilmapuhaltimen virtausmittauksen paine-erokytkin
Q2	Poistoilmapuhaltimen virtausmittauksen paine-erokytkin
FP1	Tuloilmasuodattimen paine-erokytkin
FP2	Poistoilmasuodattimen paine-erokytkin

Virransyöttökortti



Virransyöttökortti on piirikortti, joka jakaa syöttöjännitteen ilmanvaihtolaitteen komponenteille (ei sähköpatteri) ja ohjauskaappiin. Kortissa on myös riviliitin vesipatterin säädössä tarvittaville komponenteille.

Kortin komponenteilla on seuraavat toiminnot:


Komponentti	Toiminta
P1	Riviliitin jännitteen syöttöä varten
P2	Riviliitin suojamaadoitusta (PE) varten
P3	Vesipatterin riviliitin
P4	Modbus-laajentimen jännitteen syöttö
P5	Ohjauskaapin jännitteen syöttö
P6	Lämpöpatterin ohjaussignaalit
P7	Lämpöpatterin ohjaussignaalit
P8	Roottoriohjauksen jännitteen syöttö
P9	Tuloilmapuhaltimen jännitteen syöttö
P10	Poistoilmapuhaltimen jännitteen syöttö

Riviliitin P3 on varattu seuraaville signaaleille:

Liitinnro	Toiminta
1	Venttiilimoottori - G0
2	Venttiilimoottori - 24 V+
3	Venttiilimoottori - G0
4	Venttiilimoottori - Ohjaussignaali 0–10 V
5	G0 (F10:tä tai B5:ä varten)
6	Ylikuumenemistermostaatti F10
7	Paluuviesianturi B5
8	Ei liitäntää
9	N
10	Pumppumoottori - Relekosketin
11	Pumppumoottori - Relekosketin
12	L
13	N
14	L


1.3.3. Ilmanvaihtolaitteen ohjauskaappi

Säädin




Ilmanvaihtolaitteen ohjausjärjestelmä, johon liitetään ohjauspaneeli (HMI) sekä anturit ja muut ilmanvaihtolaitteeseen kuuluvat komponentit. Säätimeen on mahdollista liittää myös SD-muistikortti järjestelmän konfigurointiasetusten ja parametrien varmuuskopiointia tai uudelleenlukua varten.

HMI



Ohjauspaneeli, jonka avulla voidaan tehdä kaikki asetukset ja josta voidaan lukea kaikki ilmoitukset. Ohjauspaneelissa on 8-rivinen graafinen näyttö. Valikkopuussa liikutaan kiertosäädintä pyörittämällä, ja valinta tehdään samaa painiketta painamalla.

Riviliitinkortti



Riviliitinkortti on piirikortti, joka liittää komponentit säätimeen. Ulkoiset komponentit, kuten pellit, liitetään tässä kortissa olevien riviliittimien avulla.

Kortin komponenteilla on seuraavat toiminnot:

Komponentti	Toiminta
P1	Jännitteen syötön liitäntä
P2	Tietoliikenne
P3	Tietoliikenne
P4	Ulkoisen paineanturin (lisävaruste) liitäntä
P5	Ulkoisen paineanturin (lisävaruste) liitäntä
P6	Liitäntä 24 V:n muuntajaa varten
P7	Tietoliikenne
P8	Digitaalisten lähtöjen liitäntä
P9	Ohjaussignaalien liitäntä
P10	Riviliitin 230 V:n signaaleille
P12	Ohjaussignaalien riviliitin
P14	Riviliitin suojamaadoitusta (PE) varten

Riviliitinkortti

Riviliitin P10 on varattu seuraaville signaaleille:

Liitinnro	Toiminta
1	L
2	N
3	L (Ulkoilmapelti)
4	L1 (POIS/PÄÄLLÄ Ulkoilmapelti)
5	N (Ulkoilmapelti)
6	L (Poistopelti)
7	L1 (POIS/PÄÄLLÄ Poistopelti)
8	N (Poistopelti)
9	L (Palopelti)
10	L1 (POIS/PÄÄLLÄ Palopelti)
11	N (Palopelti)
12	Summahälytys TULO
13	Summahälytys LÄHTÖ
14	Jäähdytys/Jäähdytyspumppu TULO
15	Jäähdytys/Jäähdytyspumppu LÄHTÖ
16	L
17	Lämmitys TULO
18	Lämmitys LÄHTÖ
19	N
20	Ei käytössä


Riviliitin P12 on varattu seuraaville signaaleille:

Liitinnro	Toiminta
21	Jäähdytys - 0–10 V [AO]
22	Jäähdytys - GO
23	Ulkoinen ohjaus 1 [DI]
24	Ulkoinen ohjaus 1 - GO
25	Ulkoinen ohjaus 2 [DI]
26	Ulkoinen ohjaus 2 - GO
27	Tulipalo/Savu [DI]
28	Tulipalo/Savu - GO
29	Ilmanlaatu - 0–10 [AI]
30	Ilmanlaatu - GO
31	Lämmitys - 0–10 V [AO]
32	Lämmitys - 24 V+
33	Lämmitys - GO
34	Palopelti auki [DI]
35	Palopelti kiinni [DI]
36	Palopelti - GO
37	AUX Pelti - 0–10 V [AO]
38	AUX Pelti - GO
39	Paluuvesianturi B5 [AI] / Ylikuumenemistermostaatti F20 [DI]
40	Paluuvesianturi B5 [AI] - GO / Ylikuumenemistermostaatti F20 [DI] - GO Tulo-poistoilmapuhallin - GO
41	CE- [Dataväylä]
42	CE+ [Dataväylä]
43	Ulkoinen asetusarvo tuloilmapuhallin 0–10 V [AI]
44	Ulkoinen asetusarvo poistoilmapuhallin 0–10 V [AI]

2. Käytön aloittaminen

2.1. HMI

HMI (ohjauspaneeli) on järjestelmän keskeinen osa, jonka avulla voidaan tehdä asetuksia ja lukea tietoja näytöltä. Ohjauspaneeli koostuu 8-rivisestä graafisesta näytöstä, merkkivaloista ja säätimestä, jolla asetukset suoritetaan. Jotta osaisit tehdä tarvittavat alkuasetukset, ohjauspaneeli esitellään seuraavassa lyhyesti.



2.2. Asetukset

2.2.1. Johdanto

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, on suoritettava muutama helppo toimenpide järjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

Mikäli ilmanvaihtolaitteeseen on asennettu lämpöpatteri ja asianmukaiset asetukset on tehty laitteen kytkentätilan DIP-kytkimien avulla, automaattikajärjestelmä käynnistyy automaattisesti kerran uudelleen toiminnon päättämiseksi. Mitään muita toimia ei tarvita: on vain odotettava, että järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Ohjauspaneelissa on pikavalikko tavallisimmille toiminnoille, kuten kieli, aikaohjelma ja asetusarvot.

2.2.2. Valitse kieli

Kielen vaihtaminen toimituksen yhteydessä:

Start page > Quickmenu > Language selection > HMI Language > Suomi

Vaihda valikon kieli suomeksi.

2.2.3. Sisäänkirjautuminen

Järjestelmän asetusten muuttaminen edellyttää yleensä sisäänkirjautumista. Järjestelmässä on neljä käyttöoikeustasoa, joista kolme on suojattu salasanalla. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvien avainten määrä osoittaa käyttäjän käyttöoikeustason. Valikot sisältävät erilaisia vaihtoehtoja käyttöoikeustason mukaan.

Seuraavat toimenpiteet ovat mahdollisia eri käyttöoikeustasoilla:

Taso 1: ei rajoituksia, ei salasanaa.

- Kaikkien valikkojen, paitsi järjestelmäparametrien sekä konfigurointi- ja yksityiskohtavalikkojen, lukuoikeudet.
- Hälytysluetteloiden ja -historian lukuoikeudet.

Taso 2: loppukäyttäjät, salasana 1000.

- Kaikki samat oikeudet kuin tasolla 1 sekä:
- Kaikkien valikkojen, paitsi konfigurointivalikkojen, lukuoikeudet.
- Tärkeimpien asetusarvojen syöttöoikeudet (Asetusarvot/ Asetukset > Asetusarvot).
- Hälytykset ja hälytyshistoria voidaan kuitata ja nollata.

Taso 3: pääkäyttäjä, salasana 2000.

- Kaikki samat oikeudet kuin tasolla 2 sekä:
- Kaikkien valikkojen, paitsi I/O-konfiguroinnin ja järjestelmäasetusten, käyttöoikeudet.

Taso 4: OEM, salasana määritetään aina yhteistyössä Flexitin huolto-organisaation kanssa.

- Kaikki samat oikeudet kuin tasolla 3 sekä:
- Kaikkien valikkojen ja järjestelmäasetusten käyttöoikeudet.

Aloitussivu > Päävalikko > Kirjautu sisään

2.2.4. Kellonajan/aikakanavien asettaminen

Aloitussivu > Pikavalikko > Aikaohjelma

Parametri	Toiminta
Päivämäärä ja kellonaika	Tässä asetetaan kellonaika ja päivämäärä
Jatkuva käyttö	Tässä voidaan ylittää aikaohjelmointi ja ohjata aggregaattia jatkuvalla käytöllä
Nykyinen arvo	Näyttää nykyisen aikaohjauksen (lämpötila ja nopeus)
Maanantaista sunnuntaihin	Katso lisätietoa kohdasta Viikko-ohjelma (2.2.4.2)

2.2.4.1. Kalenterin ja aikaohjelman asettaminen

Yleistä

Tässä osassa kuvataan aikaohjelman ja kalenterien toiminnot ja asetukset.

Jos korkeamman prioriteetin kohdetta (esim. Käsiohjaus <> Auto) ei ole otettu käyttöön, laite voidaan kytkeä pois päältä tai sen vaihe voidaan muuttaa aikaohjelman avulla. Yhtä viikkoa kohden voidaan määrittää enintään kuusi kytketymisaikaa.

Kalenteripysäytys syrjäyttää kalenteripoikkeukset, jotka puolestaan syrjäyttävät normaalin aikaohjelman (vain käyttötilassa). Kuhunkin kalenteriin voidaan määrittää enintään 10 ajanjaksoa tai poikkeuspäivää.

Huom.! Sekä puhallintilan että lämpötilan asetusarvoa (mukavuus/säästö) ohjataan aikaohjelmalla.

2.2.4.2. Viikko-ohjelma

Parametri	Arvo	Toiminta
Nykyinen arvo	---	Kytkeä aikaohjelman mukaan
Maanantai		Näyttää senhetkisen ohjauksen, jos meneillään oleva päivä on maanantai. Myöhäisin aika, jonka päivälle voi syöttää, on 23:59. Siirtyminen maanantaiden päivittäiseen kytkentäaika-aulaan.
Kopioi aikaohjelma	– Ma – – Ti–Pe – Ti–Su	Kopioi maanantain aikaohjelman viikonpäiville tiistaista perjantaihin / tiistaista sunnuntaihin. – Passiivinen (ei kopiointia) – Kopiointi käynnistyy. Paluu näyttökuvaan
Tiistai		Sama toiminto kuin maanantaita varten
...		...
Sunnuntai		Sama toiminto kuin maanantaita varten
Poikkeus		Näyttää senhetkisen ohjauksen, jos meneillään oleva päivä on poikkeuspäivä. Siirtyminen poikkeuspäivien päivittäiseen kytkentäaika-aulaan
Jakso: Alku Jakso: Aloitus		(Vain käyttöoikeustaso 3.) Viikko-ohjelman alkamispäivämäärä. *: *.00 tarkoittaa, että viikko-ohjelma on aina aktivoituna. ---> Aktivoi viikko-ohjelma
Jakso: Loppu Jakso: Aloitus		(Vain käyttöoikeustaso 3.) Viikko-ohjelman käytöstä poistamisen aloituspäivä ja -aika

2.2.4.3. Päiväohjelma

Parametri	Arvo	Toiminta
Nykyinen arvo	---	Kytkeä aikaohjelman mukaan, kun meneillään oleva viikonpäivä on sama kuin kytkentäpäivä
Päiväohjelma	– Passiivinen – Aktiivinen	Meneillään olevan viikon tai poikkeuspäivän tila: – Meneillään oleva viikonpäivä (järjestelmän päivä) ei ole sama kuin kytkentäpäivä. – Meneillään oleva viikonpäivä (järjestelmän päivä) on sama kuin kytkentäpäivä
Aika-1		Erikoistapaus: tätä aikaa ei saa muuttaa. Sen on aina oltava 00:00
Arvo-1		Aika-1:n kytkentäohjaus
Aika-2		Kytkeäaika 2 *: * ---> Aika poistettu käytöstä
Arvo-2 ... Arvo-6		Analoginen arvo 1
Aika-3 ... Aika-6		Analoginen aika 2

2.2.4.4. Kalenteri (poikkeus ja pysäytys)

Poikkeuspäivät voidaan määrittää kalenterissa. Ne voivat olla tiettyjä päiviä, ajanjaksoja tai viikonpäiviä. Poikkeuspäivät syrjäyttävät viikko-ohjelman.

Kalenteripoikkeus

Kytkeä tapahtuu viikko-ohjelman ja niiden poikkeusten mukaan, jotka on määritetty päiväohjelmaan, kun kytkentäaika on aktivoitu kalenteripoikkeuksessa.

Kalenteripysäytys

Laite kytkeytyy pois päältä, kun Kalenteripysäytys on aktivoitu.

Parametri:

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Aikaohjelma > Kalenteripoikkeus

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Aikaohjelma > Kalenteripysäytys

Parametri	Arvo	Toiminta
Nykyinen arvo	– Passiivinen – Aktiivinen	Näyttää, onko kalenteriaika aktivoitu: – Kalenteriaikaa ei ole aktivoitu – Kalenteriaika on aktivoitu
Valinta-x	– Päivä – Väli – Viikonpäivä – Passiivinen	Poikkeustyyppin määrittäminen: – Tietty päivä (esim. perjantai) – Tietty ajanjakso (esim. loma) – Tietty viikonpäivä – Ajat on poistettu käytöstä Tämän arvon on oltava aina viimeisenä päivämäärän jälkeen
– (Alku) päivä		– Valinta-x = intervalli: anna jakson alkupäivämäärä – (Valinta-x = päivä: anna tietty päivämäärä)
– Lopetus-päivä		Valinta-x = intervalli: Anna jakson lopetuspäivämäärä. Lopetuspäivämäärän on oltava alkupäivämäärän jälkeen.
– Viikonpäivä		Valinta-x = vain viikonpäivä: anna viikonpäivä

ESIMERKKI: Valinta-x = päivämäärä

Vain (alku)ajalla on merkitystä.

• –(aloitus)päivämäärä = *,01.01.16

Tulos: 1.1.2016 on poikkeuspäivä.

* –(Alku)päivä = Ma,*.00

Jokainen maanantai on poikkeuspäivä.

* –(Alku)päivä = *,*.Parillinen.00

Kaikki parillisten kuukausien (helmi-, huhti-, kesä-, elokuu jne.) päivät ovat poikkeuspäiviä.

ESIMERKKI: Valinta-1 = intervalli

(Alku)päivän ja Lopetuspäivän aikoja sovelletaan.

* –(Alku)päivä = *,23.06.16 / -Lopetuspäivä = *,12.07.16

Ajanjaksolla 23.6.2016–12.7.2016 on vain poikkeuspäiviä (esim. loma).

* –(Alku)päivä = *,23.12.16 / -Lopetuspäivä = *,31.12.16

23.–31.12. on joka vuosi poikkeusjakso. Aika Lopetuspäivä = *,01.01.16 ei toimi, koska 1.1. on ennen kuin 23.12.

* –(Alku)päivä = *,23.12.16 / -Lopetuspäivä = *,01.01.17

Ajanjaksolla 23.12.2016–1.1.2017 on vain poikkeuspäiviä.

* –(Alku)päivä = *,*.17 / -Lopetuspäivä = *,*.17

Varoitus! Tämä tarkoittaa, että jokainen päivä on poikkeuspäivä! Laite on jatkuvasti poikkeustilassa tai sammutettuna.

ESIMERKKI: Valinta-1 = viikonpäivä

Valinta-1 = viikonpäivä

Viikonpäivien aikoja sovelletaan.

* Viikonpäivä = *,Pe,*

Jokainen perjantai on poikkeuspäivä.

* Viikonpäivä = *,Pe,Parillinen

Kaikki parillisten kuukausien (helmi-, huhti-, kesä-, elokuu jne.) perjantait ovat poikkeuspäiviä.

* Viikonpäivä = *,*,*

Varoitus! Tämä tarkoittaa, että jokainen päivä on poikkeuspäivä! Laite on jatkuvasti poikkeustilassa tai sammutettuna.

2.3. Säädä nopeuden ja lämpötilan asetusarvoja

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset

Parametri	Toiminta
Kaikki asetukset	>
Aikaohjelma	>
As.arvo komf lämpö	Antaa lämpötilan asetusarvon
As.arvo Eko lämmitys	Antaa lämpötilan asetusarvon
Tulopuh. nop. 1 As.arvo	Antaa tuloilman puhallusarvon
Tulopuh. nop. 2 As.arvo	Antaa tuloilman puhallusarvon
Tulopuh. nop. 3 As.arvo	Antaa tuloilman puhallusarvon
Poistopuh. nop. 1 As.arvo	Antaa poistoilman puhallusarvon
Poistopuh. nop. 2 As.arvo	Antaa poistoilman puhallusarvon
Poistopuh. nop. 3 As.arvo	Antaa poistoilman puhallusarvon

2.4. Huoltokytin

Huoltokytintä käytetään aggregaatin pysäyttämiseen huollon ajaksi.

Aloitussivu > HUOLTOKYTKIN

Parametri	Toiminta
Auto	Aggregaattia ohjataan aikakanavan kautta
Pois	Huoltotila, aggregaatti pysäytetty

2.5. Poistoilman säätäminen

Aggregaatti säätelee vakioasetuksena lämpötilaa tuloilman mukaan, mutta asetuksia voidaan muuttaa myös niin, että säätely tehdään poistoilman mukaan. Pääset muuttamaan asetuksia seuraavasta valikosta:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 1 > Lämpötilan säätötyyppi

Parametri	Toiminta
Tuloilma	Lämpötilan säätöä ohjataan tuloilman lämpötilan perusteella
Poistoilma	Lämpötilan säätöä ohjataan poistoilman lämpötilan perusteella

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Säädä puhalluslämpötilan rajoituksia poistoilman mukaan.

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset

Parametri	Toiminta
As.arvo min. tulolämp.	Antaa alhaisimman sallitun lämpötilan tuloilmalle
As.arvo max. tulolämp.	Antaa korkeimman sallitun lämpötilan tuloilmalle

2.6. Vaihda yksikköä virtauksen osoituksen mukaan

Voit vaihtaa ilmamääränoittimen arvoksi m³/h tai l/s.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Virtausnäyttö

Parametri	Toiminta
Ei	Ei käytössä.
l/s	Näyttää virtauksen l/s
m ³ /h	Näyttää virtauksen m ³ /h

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



2.7. Hälytysten käsittely

Vilkkuva hälytyssymboli ilmoittaa hälytyksen laukeamisesta. Saat lisätietoja hälytyspainiketta painamalla. Voit nollata hälytyksen painamalla hälytyspainiketta kaksi kertaa ja valitsemalla valikosta Vahvista/Palauta ja sen jälkeen Suorita.

Hälytys voidaan nollata myös seuraavasta valikosta:

Aloitussivu > Päävalikko > Hälytysten käsittely > Hälytyksen kuittaus > Suorita

3. Valikkopuu

Kirjautumalla sisään pääsee käsiksi eri valikkovalintoihin.

Valikkopuu esittää vakiokokoonpanoa.
Se voi muuttua toisten kokoonpanojen mukaan.

Taso 1

-

Taso 2

-

Taso 3

-

Taso 4

-

Aloitussivu

- Pikavalikko
- Päävalikko
- Käyttötiedot
- HUOLTOKYTKIN
- Käyttötila
- Ulkolämpötila
- Tuloilman lämpötila
- Poistoilman lämpötila



Pikavalikko

- Kielenvaihto
- Aikaohjelma
- Asetusarvot/Asetukset

Päävalikko

- Kirjaudu sisään
- Kone
- Tiedonsiirto
- Yleiset toiminnot
- Hälytysten käsittely
- Järjestelmän yleiskuvaus
- Katsaus, IO-määrit./ raja-arvot
- Kokoonpano

Käyttötiedot

- Käyttötila nykyinen arvo
- - Hälytys
- Aikaohjelma
- Ulkolämpötila
- Poistoilman lämpötila
- Tuloilman lämpötila
- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Puhallinnopeus nykyinen arvo
- Nykyinen asetusarvo Tulopuh.
- Nykyinen arvo Tulopuh.
- Tuloilmapuhallin
- Tuloilmavirta
- Nykyinen asetusarvo Poistopuh.
- Nykyinen arvo Poistopuh.
- Poistoilmapuhallin
- Poistoilmavirta
- Nykyinen lämpötila-arvo
- Tuloilma
- Nykyinen asetusarvo lämpö
- Kierrätys

HUOLTOKYTKIN

- Auto/Pois
- Tallenna/Peruuta

Aloitussivu

Pikavalikko

- Kielenvalinta
- Aikaohjelma
- Asetusarvot/Asetukset

Kielenvalinta

- HMI-kieli
+ Hälytyskuva
- Tallenna -> SD
+ Modeemi
- SMS-kieli

Aikaohjelma

Päivämäärä	Aika
• Jatkuva käyttö	
• Nykyinen arvo	
• Maanantai	
• Kopioi aikaohjelma	
• Tiistai	
• Keskiviikko	
• Torstai	
• Perjantai	
• Lauantai	
• Sunnuntai	

Asetusarvot/Asetukset

- Kaikki asetukset
- Aikaohjelma
- As.arvo komf lämpö
- As.arvo Eko lämmitys
- Tulopuh. nop. 1 As.arvo
- Tulopuh. nop. 2
As.arvo
- Tulopuh. nop. 3
As.arvo
- Poistopuh. nop. 1
As.arvo
- Poistopuh. nop. 2
As.arvo
- Poistopuh. nop. 3
As.arvo

Aloitussivu

Päävalikko

- Kirjaudu sisään
- Kone
- Tiedonsiirto
- Yleiset toiminnot
- Hälytysten käsittely
- Järjestelmän yleiskuvaus
- Katsaus, IO-määrit./ raja-arvot
- Kokoonpano

Kirjaudu sisään

- Salasana

Kone

- Käyttötiedot
- Tulot
- Lähdöt
- Käyttötoiminnot
- Asetusarvot/Asetukset
- Pellin ohjaus
- Puhaltimen ohjaus
- Lämpötilan säätö
- Säätimet
- Käyttöaika

Tiedonsiirto

- Viest.moduulit
- Prosessiväylä
- TCP/IP
- Climatix IC
- Modbus
- Modeemi
- SMS
- Uudelleenkäynnistys

Yleiset toiminnot

- Kesä-talvitila
- Käsikäyttö
- Aktivoi käsik. hál.
- Aktivoi tietol.testi
- Tietoliikennetestti
- Aseta IO asentoon
- AlarmSnapshot
- Snapshot-muisti täynnä
- Suuntausarkistointi
- Suuntausarkiston vienti
- Suuntausarkisto täynnä

Hälytysten käsittely

- Hälytyksen kuittaus
- Vaara (A)
- Korkea (A)
- Matala (B)
- Varoitus (C)
- Hälytyslähdön valinta
- Hälytyslähtö 1
- Modbus Hälytys
- Prosessiväylä viestintä
- IO pikaväylä
- Viestintämoduuli 1
 - Viestintävirhe
 - Tila
- Viestintämoduuli 2
 - Viestintävirhe
 - Tila
- Viestintämoduuli 3
 - Viestintävirhe
 - Tila

Järjestelmän yleiskuvaus

- Päivämäärä Aika
- Tiedonsiirto
- Sovellustiedot
- Versiot
- Tallenna/Palauta
- Diagnostiikka
- Suuntausarkistointi
- AlarmSnapshot
- Salasanahallinta
- HMI
- Kielenvaihto

Katsaus, IO-määrit./ raja-arvot

- Lämpötilat
- Paine/Virtaus
- Digitaalitulot
- Digitaaliset hälyt.
- Peltilähdöt
- Puhaltimen lähtöliit.
- Lämpötilanohj. lähd.
- Hälytyslähdöt

Kokoonpano

- Määrittely 1
- Määrittely 2
- Määrittely sisään-/ ulostulot
- Valvonta IO määrit.
 - Kaksinkertaistettu
 - Ei määritetty
- Aseta IO asentoon
- Katsaus, ulostulot
- Tulot
- Integroinnit

Aloitussivu

Käyttötiedot

- Käyttötila nykyinen arvo
- - Hälytys
- Aikaohjelma
- Ulkolämpötila
- Poistoilman lämpötila
- Tuloilman lämpötila
- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Puhallinnopeus nykyinen arvo
- Nykyinen asetusarvo Tulopuh.
- Nykyinen arvo Tulopuh.
- Tuloilmapuhallin
- Tuloilmavirta
- Nykyinen asetusarvo Poistopuh.
- Nykyinen arvo Poistopuh.
- Poistoilmapuhallin
- Poistoilmavirta
- Nykyinen lämpötila-arvo
- Tuloilma
- Nykyinen asetusarvo lämpö
- Kierrätys

Nyk. käyttötila

- Auto/Pois
- Tallenna/Peruuta

- Hälytys

- Nykyinen
- Käyttötila
- KYTKIN
- HUOLTO
- Jatkuva käyttö
- Aikaohjelma
- BMS:stä
- Ulkoinen ohjaus
- Power up viive

Aikaohjelma

- Nykyinen arvo
- Maanantai
- Kopioi aikaohjelma
- Tiistai
- Keskiviikko
- Torstai
- Perjantai
- Lauantai
- Sunnuntai
- Kalenteripoikkeus
- Poikkeus
- Kalenteripysäytys

Ulkolämpötila

- Tuloilma
- Ulko
- Poistoilma

Poistoilman lämpötila

- Tuloilma
- Ulko
- Poistoilma

Tuloilman lämpötila

- Tuloilma
- Ulko
- Poistoilma

Ulkoilmapelti

- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Avoin aika

Poistopelti

- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Avoin aika

Puhallinnopeus nykyinen arvo

- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- Puhallinnopeus nykyinen arvo
- Estä korkea nopeus
- Käyttöajan aset.

Nyk. as.arv. Tulopuh.

- Nyk. puhallinvaihe
- Nyk. as.arvo tuloilma
- Nopeus 1
- Nopeus 2
- Nopeus 3
- Enimmäisimu
- Vähimmäiskäyttöaika
- Käynnistysviive
- Poikkeushälytys
- Ulkoinen as.arv. toiminta Tulopuh.

Nyk. arv. Tulopuh.

- Nykyinen arvo
- Säädin
- Säätolähtö
- Liike
- Hälytys
- Asetusarvot/Asetukset

Tuloilmapuhallin

- Nykyinen arvo
- Säädin
- Säätolähtö
- Liike
- Hälytys
- Asetusarvot/Asetukset

Tuloilmavirta

- Tuloilmavirta
- Poistoilmavirta
- Tuloilmasuodatin
- Poistoilmasuodatin

Nyk. asetusarv. Poistopuh.

- Nyk. puhallinvaihe
- Nyk. as.arvo poistoilma
- Nopeus 1
- Nopeus 2
- Nopeus 3
- Enimmäisimu
- Vähimmäiskäyttöaika
- Poikkeushälytys
- Ulk.as.arv. toim. Poistopuh.

Aloitussivu



Käyttötiedot, jatk.



Nykyinen arvo Poistopuh.

- Nykyinen arvo
- Säädin
- Säätolähtö
- Liike
- Hälytys
- Asetusarvot/Asetukset

Nyk. as.arvo lämpö

- Nykyinen
lämpötila-arvo
Tuloilma
- Nyk. as.arvo lämpö
- Mukavuustila lämpö
- Säästötila lämpö

Poistoilmapuhallin

- Nykyinen arvo
- Säädin
- Ulkosignaali
- Liike
- Hälytys
- Asetusarvot/Asetukset

Kierrätys

- Säädin
- Säätolähtö
- Hälytys
- Aika käynnistys
- Lämpötila käynnistys

Poistoilmavirta

- Tuloilmavirta
- Poistoilmavirta
- Tuloilmasuodatin
- Poistoilmasuodatin

Aloitussivu

Päävalikko

Kone

- Käyttötiedot
- Tulot
- Lähdöt
- Käyttötoiminnot
- Asetusarvot/Asetukset
- Pellin ohjaus
- Puhaltimen ohjaus
- Lämpötilan säätö
- Säätimet
- Käyttöaika

Käyttötiedot

- Käyttötila nyk. arvo
- - Hälytys
- Aikaohjelma
- Ulkolämpötila
- Poistoilman lämpötila
- Tuloilman lämpötila
- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Puhallinnopeus nykyinen arvo
- Nyk. aset.arvo Tulopuh.
- Nyk. arvo Tulopuh.
- Tuloilmapuhallin
- Tuloilmavirta
- Nyk. aset.arvo Poistopuh.
- Nykyinen arvo Poistopuh.
- Poistoilmapuhallin
- Poistoilmavirta Nykyinen lämpötila-arvo Tuloilma
- Nykyinen asetusarvo lämpö
- Kierrätys

Lähdöt

- + Digitaalilähdöt
- Tuloilmapuh.
- Poistoilmapuh.
- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Hälytyslähtö 1
- + Analogiset lähdöt
- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- Kierrätys

Käyttötoiminnot

- Nykyinen Käyttötila
- HUOLTOKYTKIN
- Jatkuva käyttö
- Aikaohjelma
- BMS:stä
- Ulkoinen ohjaus
- Power up viive

Asetusarvot/Asetukset

- Kaikki asetukset
- Aikaohjelma
- As.arvo komf lämpö
- As.arvo Eko lämmitys
- As.arvo Tulopuh. Nopeus 1
- As.arvo Tulopuh. Nopeus 2
- As.arvo Tulopuh. Nopeus 3
- As.arvo Poistopuh. Nopeus 1
- As.arvo Poistopuh. Nopeus 2
- As.arvo Poistopuh. Nopeus 3

Pellin ohjaus

- Sammutusviive
- Venttiili

Puhaltimen ohjaus

- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin Puhallinnopeus nyk. arvo
- Estä korkea nopeus
- Käyttöajan asetus

Lämpötilan säätö

- Nyk. lämpöarvo
- Lämpötilan as.arvot
- LTO

Säätimet

- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- LTO

Käyttöaika

- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- Asetukset puh.

Tulot

- +Lämpötilat
- Poistoilma
- Tuloilma
- Ulko
- +paine/virtaus
- Tuloilmavirta
- Poistoilmavirta
- Tuloilmasuodatin
- Poistoilmasuodatin
- +Digitaalinen hälytys
- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- LTO vikahälytys
- Digitaalitulot

Aloitussivu



Päävalikko



Tiedonsiirto

- Viest.moduulit
- Prosessiväylä
- TCP/IP
- Climatix IC
- Modbus
- Modeemi
- SMS
- Uudelleenkäynnistys



Viest.moduulit

- Uudelleenkäynnistys
- Moduulin vaihto

Prosessiväylä

- Asetettu osoite
- Nykyinen osoite
- +TCP/IP
- Multi cast
- Portti
- Tila
- Virhe
- Jännitesyöttö
- +Sarjanumero
- Yksikköperhe
- Yksikkövariantti
- BSP-versio
- Muut asetukset

TCP/IP

- DHCP
- Nykyinen IP
- Nykyinen maski
- Nykyinen portti
- Aseta IP
- Aseta maski
- Aseta portti
- Ensimmäinen DNS
- Toissijainen DNS
- Nimi
- MAC
- Linkki
- 100 MB
- Muut asetukset
- Uudelleenkäynnistys
- Arvomuutoksen jälkeen vaaditaan

Climax IC

- Aktivoi
- Sarjanumero
- +Tila
- Viestintä
- Pilvipalvelin
- Jakelija
- Päivitys sallittu
- Päivitys vaaditaan
- Muut asetukset
- Asetustiedot

Modbus

- Komennon keskeytys
- +Sisäiset asetukset
- RS485
- TCP/IP

Modeemi

- Kytetty modeemi
- +Tila
- Signaalin vahvuus (GSM)
- PIN
- + puh.nro 1
- + puh.nro 2
- + puh.nro 3
- + puh.nro 4
- +SMS
- Aktiivinen nro
- Kieli
- Häilytyksen
- kuittauksen yht.
- Lähetä jono
- Vastaa jono
- Muut asetukset

SMS

- Nyk. numero
- Asetukset SMS
- Asetukset modeemi

Uudelleenkäynnistys

- Suorita
- Tallenna/peruuta

Aloitussivu

Päävalikko

Yleiset toiminnot

- Kesä-talvitila
- Käsikäyttö
- Aktivoi käsik. häl.
- Aktivoi tietol.test
- Kommunikointitesti
- Aseta IO asentoon
- AlarmSnapshot
- Snapshot-muisti täynnä
- Suuntausarkistointi
- Suuntausarkiston vienti
- Suuntausarkisto täynnä

Kesä-talvitila

- Tila
- Ulkolämpötila liev.
- Päivämäärä/aika kesä
- Päivämäärä/aika talvi
- Aikavakio
- Ulkolämpötila kesä
- Ulkolämpötila talvi

Kommunikointitesti

- Käsiohjaus
- Nykyinen arvo
- Hälytys
- Hälytysmääritys
- Hälytysluokka
- Hälytysviive
- Aktiivinen prioriteetti
- + käyttöaika tunteina
- Kuittaa
- Viimeinen kuittaus
- Päivämäärä Aika
- Muut asetukset
- Prioriteettijärjestys

Suuntausarkiston vienti

- Ei mitään/Täynnä/ Kuukausittain/ Viikoittain/Nyt Tallenna/peruuta

Suuntausarkisto täynnä

- Viimeinen kuittaus
- Muut asetukset

Käsikäyttö

- Käsiohjaus
- Nykyinen arvo
- Hälytys
- Hälytysmääritys
- Hälytysluokka
- Hälytysviive
- Aktiivinen prioriteetti
- + käyttöaika tunteina
- Kuittaa
- Viimeinen kuittaus
- Päivämäärä Aika
- Muut asetukset
- Prioriteettijärjestys

Aseta IO asentoon

- Johtotesti/Auto Tallenna/Peruuta

AlarmSnapshot

- Epäaktiivinen/ Aktiivinen/ Vie/Nollaa Tallenna/peruuta

Aktivoi käsihälytys

- Ei/Kyllä Tallenna/Peruuta

Snapshot-muisti täynnä

- Viimeinen kuittaus
- Muut asetukset

Aktivoi tietol.test

- Ei/Kyllä Tallenna/Peruuta

Suuntausarkistointi

- Ei mitään/Käytön syy/Aina Tallenna/Peruuta

Aloitussivu

Päävalikko

Hälytysten käsittely

- Hälytyksen kuittaus
 - Vaara (A)
 - Korkea (A)
 - Matala (B)
 - Varoitus (C)
- Hälytyslähdön valinta
- Hälytyslähtö 1
- Modbus-hälytys
- Prosessiväylä viestintä
- IO pikaväylä
- Viestintämoduuli 1
 - Viestintävirhe
 - Tila
- Viestintämoduuli 2
 - Viestintävirhe
 - Tila
- Viestintämoduuli 3
 - Viestintävirhe
 - Tila

Hälytyksen kuittaus

- Suorita
- Tallenna/peruuta

Hälytyslähdön valinta

- Korkea (A)H/
H+L(A+B)
- Tallenna/peruuta

Hälytyslähtö 1

- Käsiohjaus
- Nykyinen arvo
- Virhe
- Aktiivinen prioriteetti
- + käyttöaika tunteina
- Nollaa
- Viimeinen asetus
- Päivämäärä Aika
- Yhteystoiminto
- Muut asetukset
- Prioriteettijärjestys

Modbus-hälytys

- Ei käytössä
- Nykyinen arvo
- Virhe
- Hälytys
- Vaihevirhe
- Hälytysmäärittäminen
- Hälytysluokka
- Hälytysviive
- + käyttöaika tunteina
- Kuittaa
- Viimeinen kuittaus
- Päivämäärä Aika
- Tulo-/lähtömäärittäykset
- Yhteystoiminto
- Muut asetukset

Prosessiväylä viestintä

- Käsiohjaus
- Nykyinen arvo
- Hälytys
- Hälytysmäärittäminen
- Hälytysluokka
- Hälytysviive
- Aktiivinen prioriteetti
- + käyttöaika tunteina
- Kuittaa
- Viimeinen kuittaus
- Päivämäärä Aika
- Muut asetukset
- Prioriteettijärjestys

IO-pikaväylä

- Vastausajan katkaisu
- Uudelleenyritysten määrä
- Loop-aika
- Päivitysaika
- Diagnostiikka

Viest.moduuli 1

- Uudelleenkäynnistys
- Moduulin vaihto

Viest.moduuli 2

- Uudelleenkäynnistys
- Moduulin vaihto

Viest.moduuli 3

- Uudelleenkäynnistys
- Moduulin vaihto

Aloitussivu

Päävalikko

Järjestelmän yleiskuvaus

- Päivämäärä Aika
- Tiedonsiirto
- Sovellustiedot
- Versiot
- Tallenna/Palauta
- Diagnostiikka
- Suuntausarkistointi
- AlarmSnapshot
- Salasanahallinta
- HMI
- Kielenvalinta

- Päivämäärä Aika
- Päivämäärä/Aika
 - Tallenna/peruuta

Tiedonsiirto

- Viest. moduulit
- Prosessiväylä
- TCP/IP
- Climatix IC
- Modbus
- Modeemi
- SMS
- Uudelleenkäynnistys

Sovellustiedot

- Paikan nimi
- Katuosoite
- Kaupunki
- Muut asetukset

Versiot

- +Asetustiedot.
- +BSP-versio
- +Prosessiväylä
- +Sarjanumero
- Versio

Tallenna / Palauta

- SD-kortti
- +Tallenna param. ->SD
- +Lataa param. <-S
- Suodattimet
- Uudelleenkäynnistys
- Tallenna snapshot
- Tallenna suuntaus -> SD
- Lataa BSP/Sovellus<-
- Palauta
- käyttöasetukset
- Palauta
- tehdasasetukset
- Tallenna
- käyttöasetukset

Diagnostiikka

- Uudelleenkäynnistys
- Versiot
- +Yksikön nimi
- Sarjanumero
- Yksikkötunnus
- +Uudelleenkäynnistysten määrä
- Palauta
- Syy
- Sisälämpötila
- Käyttöaika tunteina
- +Luo trace-tiedosto
- Tila
- +Sd-kortti
- Tallenna trace-tiedosto -> SD
- Tallenna param. ->SD
- Tallenna snapshot
- Muut asetukset

Suuntausarkistointi

- Tila
- Aktiivisten obj. määrä
- Määriteltujen obj. määrä
- Määritä uudelleen
- Arvioinnin jälkeen
- vaaditaan
- Uudelleenkäynnistys
- Aktivoi
- Tallenna suuntaus -> SD
- Poista kaikki tiedot
- Suuntausarkisto
- täynnä

Hälytys-snapshot

- Post 01 - 35
- Post 36 - 70
- Post 71 - 100
- Muut asetukset

Salasanahallinta

- Syötä salasana
- Lopeta tili
- Vaihda salasana

HMI

- Lämpötila (ulko)
- HMI-kieli
- Tuo yksikköjärjestelmä
- Palauta,
- kun epäaktiivinen
- Automaattinen
- salasana (ulk)
- Viestiaika: sisäänrak.

Kielenvalinta

- HMI-kieli
- + Hälytyskuva
- Tallenna -> SD
- + Modeemi
- SMS-kieli

Aloitussivu



Päävalikko

Katsaus, IO-määrit./
raja-arvot

- Lämpötilat
- Paine/Virtaus
- Digitaalitulot
- Digitaaliset hälyt.
- Peltilähdöt
- Puhaltimen lähtöliit.
- Lämpötilanohj.lähd.
- Hälytyslähdöt

Lämpötilat

HV IO:

- Tuloilma
- Poistoilma
- Ulko

Peltilähdöt

HV IO:

- Ulkoilmapelti lähtö
- Jäteilmapelti lähtö

Paine/Virtaus

HV IO:

- Tuloilmasuodatin
- Poistoilmasuodatin

Puhaltimen lähtöliit.

HV IO:

- Tuloilmapuh. lähtö 1

Digitaalitulot

HV IO:

- Ulk. ohjauksen tulo1
- Ulk. ohjauksen tulo2

Lämpötilanohj.lähd.

HV IO:

Hälytyslähdöt

HV IO:

- Hälytyslähtö 1

Digitaaliset hälyt.

HV IO:

Aloitussivu

Päävalikko

Kokoonpano

- Määrittys 1
- Määrittys 2
- Määrittys sisään/ulostulot
- Valvonta IO konfig.
Kaksinkertaistettu
Ei määritetty
- Aseta IO asentoon
- Katsaus, ulostulot
- Tulot
- Integroinnit

Määrittys 1

- Yleistä:
- Laajennusmoduulit
- Palohälytys
- Suodatinvahtihälytys
- Suodatinhälytys analoginen
- Häätäpysäytys
- Tulohäl. palautus
- Kesä/Talvi-tulo
- Aikaohjelmatoiminto
- Aikaohjelmavaihe
- Ulk. ohjauksen tulo
- Summahälytyslähtö
- Anturi:
- Huoneanturi
- Poistoilma-anturi lämpötila
- Tuloilma-anturi
- Ulkoanturi
- Toiminnot:
- Venttiili
- Poistoilmapuhallin
- Puhaltimen säätötyyppi
- Lämpötilan säätötyyppi
- Sekoituspelti
- LTO
- Lämmitys
- Sähkölämmitys
- Jäähdytys
- Lämmitys 2
- Lisäsähkölämmitys
- Lisäjäähdytys
- Palopelti
- Palopuhallin
- Ulkoinen as.arvo
- Määrittys 1
- Uudelleenkäynnistys

Määrittys 2

- Yöjäähdytys
- Tukikäyttö
- Tehostus
- Lämpötila käyn./Opt. käynnistys -esto
- Pellin palautus
- Puhallin nopeus
- Taajuusm.
- Virtauksen osoitus
- Puhallinnopeuden tyyppi
- Puhallinhälytys
- Puhaltimen palautus
- Puhalt. poikkeushäl.
- Puh.komp. huoneenlämp.
- Puh.komp. ilmanlaatu
- Puh.komp. ulkolämp.
- Fan Eng. Unit
- Puhallinlämmitys/jäähdytys
- Ulk. Asetusarvo puhallin
- Ulkoinen as.arvo. toiminta Tulopuh.
- Ulk.as.arvo.toim. Poistopuh.
- As.arvo tyyppi lämpötila
- Lämpötilan poikkeushäl
- Kesä-talvi-komp. lämpötila
- Jäätymissuoja LTO
- LTO-pumppuohjaus
- LTO-vikahälytys
- Jäähdytyksen talteenotto
- Talteenoton teho
- AUX-sisääntulo
- AUX-lämpöanturi
- AUX-aikaohjelma
- AUX-ulkosignaali
- AUX-käyttötila
- Määrittys 2
- Uudelleenkäynnistys

Tuloliitänt. Sisään- ja ulostulot

- Lämpötilat
- Paine/Virtaus
- Digitaalitulot
- Digitaaliset hälyt.
- Peltilähdöt
- Puhaltimen lähtöliit.
- Lämpötilanohj.lähd.
- Hälytyslähdöt
- Tuloliitänt. Sisään- ja ulostulot
- Uudelleenkäynnistys

Valvonta IO konfig.

- Ei määritetty IO
- 1. ei määritetty IO nro
- Kaksoismäär. IO
- Kaksoismäär. IO'n
- Kaksoismäär. IO as
- Kaksoismäär. DO as
- Käyttämättömät XI
- Käyttämättömät DI
- Käyttämättömät AO
- Käyttämättömät DO

Aseta IO asentoon

- Johtotesti/Auto
- Tallenna/Peruuta

Katsaus, ulostulot

- Analogilähdöt
- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- Talteenotto
- Digitaallilähdöt
- Tuloilmapuh.
- Poistoilmapuh.
- Ulkoilmapelti
- Poistopelti
- Hälytyslähtö 1

Tulot

- +Lämpötilat
- Poistoilma
- Tuloilma
- Ulko
- +paine/virtaus
- Tuloilmavirta
- Poistoilmavirta
- Tuloilmasuodatin
- Poistoilmasuodatin
- +Digitaalinen hälytys
- Tuloilmapuhallin
- Poistoilmapuhallin
- LTO-vikahälytys
- Digitaalitulot

Integroinnit

- +Huoneyksikkö
- Asetukset
- Tulot
- +Energiamittari EM24
- Asetukset
- Tulot
- Flexit MB-yksiköt
- Asetukset
- Uudelleenkäynnistys

4. Varmuuskopiointi ja ohjelmistopäivitys

Valmiiksi konfiguroidusta ja parametrisoidusta laitteesta voidaan ottaa varmuuskopio SD-muistikortille, tai se voidaan palauttaa muistikortilla olevien tietojen avulla. Yhtä konfiguroitua laitetta kohden voidaan varmuuskopioida tai palauttaa kaksi eri parametrikokonaisuutta. Voit esimerkiksi varmuuskopioida vakioasetukset (Tallenna tehdasas.) ja mukautetut asetukset (Tallenna asetukset).

Seuraavassa esitettyjen vaihtoehtojen valinta edellyttää asianmukaista käyttöoikeustasoa. Valinta tapahtuu seuraavassa valikossa:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta

Säädin on varustettu korttilokerolla, joka on tarkoitettu enintään 8 GB:n SD-muistikortille.

4.1. Konfiguroinnin tallennus

Alustuksen ja sopeutuksen jälkeen parametrit ja konfiguroinnit voidaan tallentaa SD-kortille. Voit esimerkiksi siirtää nämä arvot toiseen prosessiyksikköön, jossa on sama peruskonfigurointi (käyttäjärjestelmä, sovellus, ohjauspaneeli, HMI4Web ja kieli/tiedonsiirto). Tämä edellyttää käyttöoikeustasoa 4.



SD-muistikortin
asetus

Toimi näin:

1. Aseta tyhjä SD-muistikortti säätimeen.
2. Varmuuskopioi arvot muistikortille.

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Tall. param.->SD = Suorita.

3. Odota, kunnes:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Parametrit tallenn. = Kyllä

Vakioasetuksia (Tehdasas.) ja sopeutettuja asetuksia (Käyttöönottoas.) käsitellään samalla tavoin.

4.2. Konfiguroinnin siirto

Toimi näin:

1. Aseta muistikortti säätimeen.
2. Siirrä arvot muistikortilta.

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Lataa param. <-SD = Suorita

3. Odota, kunnes:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Parametrien lataus suoritettu = Kyllä

4. Käynnistä prosessiyksikkö uudelleen:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Uudelleenkäynnistys = Suorita.



Vakioasetuksia (Tehdasas.) ja sopeutettuja asetuksia (Käyttöönottoas.) käsitellään samalla tavoin.

4.3. Sovelluksen tai ohjelmiston siirto

Edellytykset:

- Tiedostojen on oltava SD-muistikortin juurikansiossa (pakkaamattomassa muodossa).
- Tiedostoilla on oltava alla olevassa näyttökuvassa näkyvät nimet.

SD-kortin tiedostot

Name	Größe	Typ	Geändert am
OBH.bin	380 KB	BIN File	01.04.2009 17:26
MBRTCode.BIN	297 KB	BIN File	15.04.2009 13:48
HMI4Web.bin	202 KB	BIN File	01.04.2009 17:57
HMI4Web.bin	193 KB	BIN File	01.04.2009 17:57
POL63x.HEX	2'151 KB	HEX File	03.04.2009 15:10
StandardAHU_Vx.zip	1'222 KB	WinZip File	11.05.2009 16:33

Toimi näin:

1. Aseta muistikortti säätimeen.
2. Kytke säädin pois päältä.
3. Paina säätimen tilanäytön viereisessä reiässä olevaa painiketta ohuella esineellä niin, että kuuluu napsahdus. Pidä painike edelleen painettuna.
4. Kytke säädin päälle.
5. Odota, kunnes ledi vilkkuu punaisena ja vihreänä.
6. Vapauta painike.
7. Odota, kunnes oranssi valo syttyy.
8. Kytke säädin pois päältä.
9. Kytke säädin päälle.

4.4. Virhediagnostiikka - snapshot

Ilmanvaihtolaitteen tilaa juuri ennen hälytyksen laukeamista voidaan tarkastella jälkikäteen vianetsinnän yhteydessä viemällä tiedot SD-kortille. Tämä edellyttää käyttöoikeustasoa 4.

Toimi näin:

1. Aseta tyhjä SD-muistikortti säätimeen.
2. Varmuuskopioi virhediagnostiikka muistikortille.

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Tallenna snapshot = Suorita

3. Odota, kunnes:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > Tallenna / Palauta > Tallenna snapshot = Kyllä

SD-kortilla on nyt generoitu tiedosto, joka voidaan lukea PC:ltä.

5. Yleiset toiminnot

Käyttötilojen muuttaminen

Järjestelmän voi asettaa eri käyttötiloihin.

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Jatkuva käyttö

Jatkuva käyttö

Ei	Kone ei käytössä
Eko1	Kone käy taloudellisella lämmöllä ja nopeudella 1
Komf1	Kone käy mukavuustason lämmöllä ja nopeudella 1
Eko2	Kone käy taloudellisella lämmöllä ja nopeudella 2
Komf2	Kone käy mukavuustason lämmöllä ja nopeudella 2
Eko3	Kone käy taloudellisella lämmöllä ja nopeudella 3
Komf3	Kone käy mukavuustason lämmöllä ja nopeudella 3

6. Kokoonpano

Ilmanvaihtolaite toimitetaan konfiguroituna ja valmiina. Siksi konfigurointia ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

Mikäli järjestelmää täydennetään ylimääräisillä lisävarusteilla ja muilla laitteilla, konfigurointia voi olla kuitenkin tarpeen muuttaa. Katso sitä varten tässä käyttöoppaassa tai lisävarusteiden ohessa oleva seikkaperäinen kuvaus aiheesta. Tämä luku on tarkoitettu pikemminkin vain aihealueeseen tutustumista varten.

Konfigurointi sisältää seuraavat kolme vaihetta:

- Määrittely 1
- Määrittely 2
- Tulojen ja lähtöjen konfigurointi

6.1. Määrittely 1

Jos haluat tehdä muutoksia, "Määrittely 1" on konfiguroinnin ensimmäinen vaihe.

- Konfigurointi suoritetaan vaiheittain, mikä tarkoittaa, että minkään vaihtoehdon yli ei voi hypätä.
- Määrittely 1 -kohta on aina suoritettava loppuun ja prosessiyksikkö on käynnistettävä, ennen kuin siirryt kohtaan Määrittely 2.

Aloitust:

Tarvittaessa: anna tason 3 salasana:

Aloitussivu > Kirjaudu sisään

Sitten:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittely 1 >

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittely 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita



UUELLEENKÄYNNISTYS



HUOM.! Ilmanvaihtolaite toimitetaan valmiiksi konfiguroituna, eikä sitä tarvitse normaalisti muuttaa.

Parametri	Arvo	Toiminta
Yleistä:		
Laajennusmoduulit	Ei	Vain prosessiyksikön tuloja ja lähtöjä käytetään.
	Yksi	Yksi laajennusmoduuli on liitetty osoitteen 1 kautta. Moduulin DIP-kytkimien 5 ja 6 asetuksissa on oltava valittuna Päättyn.
	Kaksi	Kaksi laajennusmoduulia on liitetty osoitteiden 1 ja 2 kautta. Moduulin 1 DIP-kytkimen 5 sekä moduulin 2 DIP-kytkinten 4 ja 6 asetuksissa on oltava valittuna Päättyn.
Palohälytys	Ei	Ei palohälytystä.
	Hälytys	Ulkoiset palohälyttimet, kuten savunilmaisimet, termostaatti, palokeskus jne.
	Lämpötila	Sisäinen palohälytys normaalin tulo- ja poistoilman lämpötilan mittauksen avulla, kun molemmat anturit ovat käytettävissä. Palohälytys laukeaa, kun jompikumpi lämpötiloista saavuttaa tietyn arvon.
	Lämp+Häl	Kumpikin palohälytys.

Parametri	Arvo	Toiminta
Suodatinvahti hälytys	Ei	Ei suodatinvahtia.
	Yhdistetty	Yhteisellä hälytystulolla varustetut tulo- ja poistoilmasuodattimet.
	Tuloilma	Vain tuloilmasuodatinhälytyksen tulo.
	Poistoilma	Vain poistoilmasuodatinhälytyksen tulo.
	Päättyn+ Alkaen	Kaksi erillistä tulo- ja poistoilmasuodattimen suodatinhälytystuloa.
Suodatinhälytys analoginen	Ei	Ei suodatinvahtia.
	Tuloilma	Analoginen sisääntulo pelkäästään tuloilmahälytyksille.
	Poistoilma	Analoginen sisääntulo pelkäästään poistoilmahälytyksille.
	Päättyn+ Alkaen	Kaksi erillistä tulo- ja poistoilmasuodattimen sisääntuloa.
Hätäpysäytys	Ei	Hätäpysäytystulo. Mikäli tämän tulon signaali on TOTTA, laite kytkeytyy välittömästi pois päältä.
	Kyllä	Hälytys ei laukea.
Tulohäl. palautus	Ei	Tulo hälytyksen kuittausta tai nollausta varten. Aktiivisena olevat hälytykset kuitataan; päättyneet hälytykset nollataan.
	Kyllä	
Kesä/Talvi-tulo	Ei	Kesä-/talviasetuksen tulo. Mikäli tämän tulon signaali on TOTTA, kesäkompensointi on valittuna.
	Kyllä	
	Ei lämpöä	Ei lämpöä kesäaikaan.
	Ei jäähdystystä	Ei jäähdystystä talviaikaan.
	Molemmat	Ei lämpöä kesäaikaan ja ei jäähdystystä talviaikaan.
Aikaohjausohj. toim	Ei	Ei aikaohjelmaa.
	Nopeus	Aikaohjelma, jossa mahdolliset asetukset puhallintilaa varten (Pois ja Stx). Aikaohjausohj. toim -parametri määrittää mahdollisten nopeuksien x määrän.
	Nopeus+ Lämpötila	Aikaohjelma, jossa mahdolliset asetukset puhallintilaa ja lämpötilan säätötyyppejä varten (Pois, Eko.x ja Komf.x). Aikaohjausohj. toim -parametri määrittää mahdollisten nopeuksien x määrän. Jokaista puhallintilaa varten voidaan valita mukavuus- tai säästölämpötila. Mukavuus- ja säästökäytöillä on erilliset lämpötilan säädön asetusarvot.
Aikaohjausohj. toim	Mahdollisten puhallintilojen aktivointi. Tällä asetuksella ohjataan säädettävien puhalltimien asetusarvojen määrää.	
	1. nopeus	Aikaohjausohj. toim = Nopeus ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, St1. Aikaohjausohj. toim = Nopeus+Lämpötila ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, Eko1, Komf1.
	2. nopeus	Aikaohjausohj. toim = Nopeus ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, St1, St2. Aikaohjausohj. toim = Nopeus+Lämpötila ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, Eko1, Eko2, Komf1, Komf2.
	3. nopeus	Aikaohjausohj. toim = Nopeus ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, St1, St2, St3. Aikaohjausohj. toim = Nopeus+Lämpötila ----> Aikaohjelman mahdolliset asetukset: Pois, Eko1, Eko2, Eko3, Komf1, Komf2, Komf3.
Ulk. ohjauksen tulo	Ei	Ei ulkoista tuloa käyttötilan kytkentää, ajastinta, painiketta, ulkoisen ohjauksen ilmaisinta jne. varten.
	Yksi	Yksi tulo (esim. Pois/Päällä).
	Kaksi	Kaksi tuloa (esim. Auto/Pois/St1/St2).
Summahälytyslähde	Ei	Ei hälytyslähtöä.
	Yksi	Yksi lähde (esim. priorisoituja hälytyksiä varten).
	Kaksi	Kaksi lähtöä (priorisoituja ja priorisoimattomia hälytyksiä varten).
Anturit:		
	Anturi 1	Huonelämpötila-anturin tulot. Valitse maksimi-, minimi-, keski- tai yksilöllinen arvo yhden tai useamman Määritys 2 -kohdan anturin säätöä varten.
	Anturi 2	
	Yksikkö 1	
	Yksikkö 2	

Parametri	Arvo	Toiminta
Poistoilma-anturi	Ei	Poistoilma-anturin tulo.
	Kyllä	
	Kyllä+Max	Jos laite on ollut toiminnassa yli viiden minuutin ajan, maksimilämpötila tallennetaan laitteen sammutuksen yhteydessä. Muutoin tallennetaan todellinen lämpötila. Tätä asetusta on järkevää käyttää vain, jos käytössä ei ole huoneanturia ja yökäyttötoimintoa (esim. yöjäähdytystä) ja on käytettävä lämpötilatestiä. Tätä asetusta Ei saa käyttää yhdessä tukikäytön kanssa. Lämpötilatesti: laite käynnistyy lyhyeksi aikaa kanava-anturin lämpötilan päivitystä varten.)
Tuloilma-anturi	Ei	Tuloilma-anturin tulo.
	Kyllä	
Ulkoanturi	Ei	Ulkolämpötila-anturin tulo.
	Kyllä	
	Kyllä+min	Jos laite on ollut toiminnassa yli viiden minuutin ajan, minimilämpötila tallennetaan laitteen sammutuksen yhteydessä. Muutoin tallennetaan todellinen lämpötila. Tätä asetusta on järkevää käyttää vain, jos kanavaan on asennettu anturi ja yötukikäyttö (esim. yöjäähdytys) on aktivoitu tai pumpun käynnistymisen turvatoimintona ulkolämpötilan ollessa alhainen.
Toiminnot:		
Venttiili	Ei	Ei ilmapeltejä.
	Yhdistetty	Kaksi ilmapeltiä, joilla yhteinen lähtö.
	Ulko	Ulkoilmapelti yksi ulostulo.
	Tulo+Poisto	Kaksi peltiä, joilla erilliset lähdöt.
Poistoilmapuhallin	Poistoilmapuhallin (tuloilmapuhallin on aina käytettävissä, eikä sitä voi poistaa käytöstä).	
	Ei mitään	Ei poistoilmapuhallinta.
	Erillinen	Erillisellä lähdöllä varustettu poistoilmapuhallin.
	Yhdistetty	Yhteisellä lähdöllä varustettu poisto- ja tuloilmapuhallin.
Puhaltimen säätötyyppi	Suora	Enintään kolme digitaalista lähtöä suoraikäyttöisille puhaltimille.
	Suora Taajuusm.	Enintään kolme digitaalista lähtöä taajuussäädelyille puhaltimille, joilla on kolme vakionopeutta.
	Vakionopeus taajuusm.	Yksi digitaalinen ja yksi analoginen lähtö taajuussäädelyille puhaltimille, joita säädellään moduloivien analogisten lähtöjen (esim. St1 = 2 V, St2 = 5 V, St3 = 8 V) kautta.
	Painesäätö	Yksi digitaalinen ja analoginen lähtö ja yksi analoginen tulo painesäädelyjen laitteiden taajuussäädelyjä puhaltimia varten.
	Virtaus säätö	Yksi digitaalinen ja analoginen lähtö ja yksi analoginen tulo virtaussäädelyjen laitteiden taajuussäädelyjä puhaltimia varten.
	Tulopuh. orja	Yksi digitaalinen ja analoginen lähtö ja kolme analogista tuloa painesäädelyjen laitteiden taajuussäädelyjä puhaltimia varten, kun tuloilmapuhaltimen toiminta määräytyy poistoilmapuhaltimen mukaan.
	Poistopuh. orja	Yksi digitaalinen ja analoginen lähtö ja kolme analogista tuloa painesäädelyjen laitteiden taajuussäädelyjä puhaltimia varten, kun poistoilmapuhaltimen toiminta määräytyy tuloilmapuhaltimen mukaan.
Lämpötilan säätötyyppi	Valitse säätöalgoritmi lämpötilan säätöä varten.	
	Tuloilma	Vain tuloilman lämpötilan säätö.
	Huonekaskadi	Huoneen ja tuloilman lämpötilan kaskadisäätö.
	Poistoilma-kaskadi	Poisto- ja tuloilman lämpötilan kaskadisäätö.
	Huone-KesäTalvi	Huoneen ja tuloilman lämpötilan kaskadisäätö kesällä; tuloilman lämpötilan säätö vain talvella.
	Poistoilma-KesäTalvi	Poisto- ja tuloilman lämpötilan kaskadisäätö kesällä; tuloilman lämpötilan säätö vain talvella.
	Huone	Vain huoneen säätö.
	Poistoilma	Vain poistoilman lämpötilan säätö.

Parametri	Arvo	Toiminta
Sekoituspelti		Lämmön talteenoton säätö sekoituspellin avulla.
	Ei	Ei sekoituspeltiä.
	Normaali	Sekoituspelti, jolla lähtösignaali 100 % täydellistä kiertoa varten.
	Käänteinen	Sekoituspelti, jolla lähtösignaali 0 % täydellistä kiertoa varten.
LTO		Valitse joko pyörivällä lämmönvaihtimella, levylämmönvaihtimella tai vesilämmönvaihtimella toimiva lämmöntalteenoton säätö.
	Ei	Ei lämmöntalteenottoa.
	Wheel	Pyörivä lämmönvaihdin. Analoginen lähtö pyörivän lämmönvaihtimen säätöä varten.
	Plate	Levylämmönvaihdin. Analoginen lähtö säätyvän ilmapellin säätöä varten.
	Vesi	Vesilämmönvaihdin. Analoginen lähtö venttiilin säätöä varten.
	Pyörivä lv.	Pyörivä lämmönvaihdin. Analoginen lähtö pyörivän lämmönvaihtimen säätöä varten. Käännetty ulkosignaali 100 % teho = 0 V
	Levy-lv.	Levylämmönvaihdin. Analoginen lähtö säätyvän ilmapellin säätöä varten. Käännetty ulkosignaali 100 % teho = 0 V
	Vesi-lv	Vesilämmönvaihdin. Analoginen lähtö venttiilin säätöä varten. Käännetty ulkosignaali 100 % teho = 0 V
Lämmitys	Ei	Ei lämmityspiiriä.
	Kyllä	Lämmitysrekisteri ilman esilämmitystä. Analoginen lämmitysventtiililähtö.
	Kyllä+ tallenna ulkolämpö	Esilämmityksellä varustettu lämmitysrekisteri. Analoginen lämmitysventtiililähtö.
	Kyllä+ tallenna jäähdytys-lämpö	Esilämmityksellä varustettu lämmitysrekisteri, joka pohjautuu jäätymiseltä suojautumislämpötilaan.
Sähkölämmitys		Sähkölämmitysrekisteri ja säätötyyppi.
	Ei	Sähkölämmitysrekisteriä ei käytettävissä.
	Analoginen	Sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen lähdön kautta.
	1.teho	1. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen ja digitaalisen lähdön kautta.
	2.teho	2. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen lähdön ja kahden digitaalisen lähdön kautta.
	3.tehoBin	3. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa binaarisäätö analogisen lähdön ja kahden digitaalisen lähdön kautta.
	3.teho3Rel	Ylimääräinen 3. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa on 3 digitaalista lähtöä.
Jäähdytys		Valitse jäähdytysrekisteri ja säätötyyppi.
	Ei	Ei jäähdytysrekisteriä.
	Vesi	Analoginen lähtö jäähdytysventtiililähtöä varten
	1.porras	Analoginen ja digitaalinen lähtö DX-jäähdytyslaitteen 1. tehon säätöä varten.
	2.porrasta	Analoginen ja kaksi digitaalista lähtöä DX-jäähdytyslaitteen 2. tehon säätöä varten.
	3.porrasta	Analoginen ja kaksi digitaalista (binääriä) lähtöä DX-jäähdytyslaitteen 3. tehon säätöä varten.
Lämmitys 2	Ei	Ei ylimääräistä lämmitysrekisteriä.
	Kyllä	Ylimääräinen lämmitysrekisteri ilman esilämmitystä. Analoginen lämmitysventtiililähtö.
	Kyllä+ tallenna ulkolämpö	Ylimääräinen esilämmityksellä varustettu lämmitysrekisteri. Analoginen lämmitysventtiililähtö.
	Kyllä+ tallenna jäähdytys-lämpö	Esilämmityksellä varustettu lämmitysrekisteri, joka pohjautuu jäätymiseltä suojautumislämpötilaan

Parametri	Arvo	Toiminta
Lisäsähkölämmitys	Ylimääräinen sähkölämmitysrekisteri ja säätötyyppi.	
	Ei	Ylimääräistä sähkölämmitysrekisteriä ei käytettävissä.
	Analoginen	Ylimääräinen sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen lähdön kautta.
	1.teho	Ylimääräinen 1. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen ja digitaalisen lähdön kautta.
	2.teho	Ylimääräinen 2. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa säätö analogisen lähdön ja kahden digitaalisen lähdön kautta.
	3.tehoBin	Ylimääräinen 3. tehon sähkölämmitysrekisteri, jossa binaarisäätö analogisen lähdön ja kahden digitaalisen lähdön kautta.
Lisäjäähdytys	Ylimääräinen jäähdytysrekisteri ja säätötyyppi.	
	Ei	Ei ylimääräistä jäähdytysrekisteriä.
	Vesi	Analoginen lähtö ylimääräistä jäähdytysventtiililähtöä varten
	1.porras	Analoginen ja digitaalinen lähtö ylimääräisen DX-jäähdytyslaitteen 1. tehon säätöä varten.
	2.porrasta	Analoginen lähtö ja kaksi digitaalista lähtöä ylimääräisen DX-jäähdytyslaitteen 2. tehon säätöä varten.
	3.porrasta	Analoginen lähtö ja kaksi digitaalista (binääriä) lähtöä ylimääräisen DX-jäähdytyslaitteen 3. tehon säätöä varten.
Palopelti	Palopelti.	
	Ei	Ei palopeltiä.
	Kyllä	Digitaalinen tulo ja lähtö, joissa palopellin säätö.
	Kyllä+Seuranta	Digitaalinen tulo ja lähtö, joissa palopellin säätö. Palopelti avataan laitteen käynnistyksen yhteydessä ja suljetaan laitteen sammutuksen yhteydessä.
	2	Sama kuin "Kyllä" mutta 2 palopellillä.
	2+Seuranta	Sama kuin "Kyllä+Seuranta" mutta 2 palopellillä.
	3	Sama kuin "Kyllä" mutta 3 palopellillä.
	3+Seuranta	Sama kuin "Kyllä+Seuranta" mutta 3 palopellillä.
	4	Sama kuin "Kyllä" mutta 4 palopellillä.
	4+Seuranta	Sama kuin "Kyllä+Seuranta" mutta 4 palopellillä.
Palopuhallin	Ei	Palopuhaltimen ohjaus pois käytöstä.
	Kyllä	Palopuhaltimen ohjaus pois käytöstä.
Ulkoinen as.arvo	Ei	Ei analogista lähtöä ulkoisen asetusarvon liittämistä tai kompensointia varten.
	Voltti	0–10 V DC -signaalin tulo.
	Ohmi	0–2 500 ohmin signaalin tulo.
	QAA27	Tulo QAA27:ää varten.
	BSG21	BSG21-asetusarvokompensoinnin tulo.
Määrittäminen	Tämän parametrin avulla laite aktivoidaan parametrien asettamisen jälkeen, eli sen jälkeen, kun Määrittäminen 1-, Määrittäminen 2 ja - ja Tuloliitäntä. määrittäminen -asetukset on määritetty (arvo Tehty).	
	Tekemättä	Laitteen käyttö on estetty, eikä sitä voi käynnistää.
	Tehty	Laitteen lukitus on avattu parametrien asettamisen jälkeen (arvo Tehty asetuksille Määrittäminen 2 ja Tuloliitäntä. määrittäminen), eli laite voidaan käynnistää.
Uudelleenkäynnistys	Passiivinen Suorita	Laite on käynnistettävä uudelleen Määrittäminen 1 -parametrien määrittämisen jälkeen. Määrittäminen 2 -kohdan muutetut esiasetukset pannaan toimeen. Uudelleenkäynnistämisen jälkeen arvo vaihtuu automaattisesti tilasta Suorita tilaan Passiivinen.

6.2. Määrittäminen 2

Jos asetuksia on muutettava, Määrittäminen 2 -asetuksiin voidaan määrittää laitteen tiettyjen osien alatoimintoja.

Edellytykset:

Määrittäminen 1 -kohdan on oltava suoritettuna, säätimen uudelleenkäynnistys mukaan lukien.

- Konfigurointi suoritetaan vaiheittain, mikä tarkoittaa, että minkään vaihtoehdon yli ei voi hypätä.
- Määrittäminen 2, mukaan lukien prosessiyksikön uudelleenkäynnistys, on suoritettava, ennen kuin jatkat Tuloliitäntä. määrittä -asetuksia.

Aloitusta

Tarvittaessa: anna tason 3 salasana:

Aloitussivu > Kirjaudu sisään

Sitten:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano >
Määrittäminen 2 >



HUOM.! Ilmanvaihtolaite toimitetaan valmiiksi konfiguroituna, eikä sitä tarvitse normaalisti muuttaa.

Parametri	Arvo	Toiminta
Yöjäähdytys	Ei	Toiminto ei ole käytettävissä.
	Kyllä	Vapaa jäähdytys. Edellytys: yöjäähdytys voidaan valita vain, jos käytettävissä on ulkolämpötila-anturi sekä huone- tai poistoilma-anturi. Lämpötilaliiketoiminto aktivoituu automaattisesti, jos käytössä on yksikin poistoilma-anturi, jota ei ole asetettu säilyttämään arvoja. Jos poistoilma-anturi säilyttää arvot, käytetään yöjäähdytyksen käynnistyslämpötilaa.
Tukikäyttö	Yötukikäyttö käynnistyy. Edellytys: toiminto voidaan valita vain, kun käytössä on huone- tai poistoilma-anturi. Lämpötilaliiketoiminto aktivoituu automaattisesti, jos käytössä on yksikin arvot säilyttävä poistoilma-anturi. Jos poistoilma-anturi säilyttää arvot, käytetään käynnistyslämpötilaa.	
	Ei	Toiminto ei ole käytettävissä.
	Lämmitys	Toiminto on käytettävissä vain lämmitystä varten.
	Jäähdytys	Toiminto on käytettävissä vain jäähdytystä varten.
	LämmJäähd	Toiminto on käytettävissä vain lämmitystä ja jäähdytystä varten.
Tehostus	Laitteen lämmityksen ja jäähdytyksen optimoitu käynnistys erillisen asetusarvon avulla. Edellytys: toiminto voidaan valita vain, kun käytössä on huone- tai poistoilma-anturi.	
	Ei	Toiminto ei ole käytettävissä.
	Lämmitys	Toiminto on käytettävissä vain lämmitystä varten.
	Jäähdytys	Toiminto on käytettävissä vain jäähdytystä varten.
	LämmJäähd	Toiminto on käytettävissä vain lämmitystä ja jäähdytystä varten.
Lämpötila käyn./ Opt.käynnistys -esto	Ilmapellin tai poistoilmapuhaltimen lukittuminen, kun laite käynnistetään optimoidusti tai lämpötiladeltan avulla. Huom.! Tämä toiminto on tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa. Varoitus! Säätyvän ilmapellin on oltava käytössä ja auki toiminnon ollessa valittuna. Muutoin laite voi vaurioitua.	
	Ei mitään	Ei lukitusta.
	Pelti	Ilmapellit pysyvät suljettuina.
	Pelti+Puhall.	Ilmapellit pysyvät suljettuina, ja vain tuloilmapuhallin käynnistyy.
Pellin palautus	Ei	Ei pellin palautusta.
	Yksi	Tuloilmapellin palautus (tai kummankin pellin yhteinen palautus). Digitaalinen palautustulo.
	Kaksi	Erillinen tulo- ja poistoilmapellin palautus. Kaksi digitaalista palautustuloa.

Parametri	Arvo	Toiminta
Dig. vaihe taajuusm.	1. nopeus	Digitaalinen lähtö taajuussäädelyjen puhaltimien aktivointiin (aina aktivoituna).
	2. nopeus	Yksi ylimääräinen lähtö vaihtoehtoiseen liitintään riippuen nopeudesta 2.
	3. nopeus	Kaksi ylimääräistä lähtöä vaihtoehtoiseen liitintään riippuen nopeudesta 3.
Virtauksen osoitus	Ei	Toiminto ei ole käytettävissä.
	l/s	Näyttää virtauksen litroina sekunnissa.
	m ³ /h	Näyttää virtauksen m ³ /h
Puhallinnopeuden tyyppi	Välttämätön puhaltimen säädön lähtö, joka koskee seuraavia asetuksia: Puhallinnopeuden tyyppi, Aikaohjelmanopeus ja Puhallin nopeus Taajuusm.	
	Erillinen	Digitaalinen lähtö jokaista nopeutta varten. Esimerkki: Puhallinnopeuden tyyppi = Suora / Aikaohjelmanopeus = 2 / Poistoilmapuhallin = Kyllä ---> 4 digitaalista lähtöä: kaksi sekä nopeudelle 1 että 2, eroteltuina tulo- ja poistoilmapuhaltimia varten.
	Erill/yhdis.	Erilliset lähdöt ensimmäistä nopeutta varten, yhteiset lähdöt sitä seuraaville nopeuksille. Esimerkki: Puhallinnopeuden tyyppi = Painesäätö / Aikaohjausohj. toim = Nopeus+Lämpötila / Aikaohjelmanopeus = 3 / Poistoilmapuhallin = Kyllä / Puhallin nopeus Taajuusm. ---> 4 digitaalista lähtöä: nopeus 1 taajuussäädelyjen puhallinten erillisenä aktivointina; kaksi ylimääräistä lähtöä, joita voidaan käyttää (Puhallin nopeus Taajuusm.) nopeuksia 2 ja 3 varten.
	Binääri	Nopeuslähdöt ovat binaarikoodattuja. Asetusta voidaan käyttää vaihtoehdossa Puhallinnopeuden tyyppi = Suora tai Suora Taajuusm. Esimerkki: Puhaltimen säädintyyppi = Suora / Aikaohjelmatoim. = Nopeus+Lämpötila / Aikaohjelmanopeus = 3 / Poistoilmapuhallin = Kyllä ---> 4 digitaalista lähtöä: 2 digitaalista lähtöä puhallinta kohden (Vaihe 1 = DO1 TOTTA, Vaihe 2 = DO2 TOTTA, Vaihe 3 = DO1 ja DO2 TOTTA).
Puhallinhälytys	Puhallinhälytystulot (esim. lämpökosketin). Looginen 1 = hälytys.	
	Ei	Ei hälytystä.
	Yhdistetty	Yhteisen hälytyksen digitaalinen tulo.
	Tuloilma	Tulopuhallinhälytyksen digitaalinen tulo.
	Poistoilma	Poistoilmapuhaltimen hälytyksen digitaalinen tulo.
	Päättyn+ Alkaen	Kaksi digitaalista tulo- ja poistoilmapuhaltimen hälytystuloa.
Puhaltimen palautus	Puhaltimien käyttöilmoitusten tulot (esim. painevahti tai relekosketin). Looginen 1 = puhallin aktivoitu.	
	Ei	Ei palautusta.
	Yhdistetty	Yhteisten käyttöilmoitusten digitaalinen tulo.
	Tuloilma	Tuloilmapuhaltimen käyttöilmoitusten digitaalinen tulo.
	Poistoilma	Poistoilmapuhaltimen käyttöilmoitusten digitaalinen tulo.
	Päättyn+ Alkaen	Kaksi digitaalista tulo- ja poistoilmapuhaltimen käyttöilmoitusten tuloa.
Puhalt. poikkeushäl	Paineen tai virtauksen valvonnan asetusarvo tai nykyinen arvo. Hälytys laukeaa, mikäli poikkeama on olemassa tietyn ajan.	
	Ei	Ei valvontaa
	Tuloilma	Vain tuloilman valvonta.
	Poistoilma	Vain poistoilman valvonta.
	Päättyn+ Alkaen	Tulo- ja poistoilman valvonta.
Puh.komp. Huonelämpötilasta	Ei	Puhallinkompensointi huoneen lämpötilan mukaan.
	Kyllä	Edellytys: huone- tai poistoilma-anturi aktivoituna

Parametri	Arvo	Toiminta
Puh.komp. ilmanlaadusta	Ei	Puhallinkompensointi ilmanlaadun mukaan. Analogisen anturisisäntulon aktivointi.
	Kyllä	
Puh.komp. ulkolämpötilasta	Ei	Puhallinkompensointi ulkoilman lämpötilan mukaan. Edellytys: ulkoilma-anturi aktivoituna.
	Kyllä	
Puhallinlämmitys/ jäähdytys		Puhallinta käytetään lämmitys- tai jäähdytysjaksoa varten.
	Ei	Ei jaksottaista puhaltimen aktivointia.
	Lämmitys	Puhaltimen aktivointi vain lämmitysjakson yhteydessä.
	Jäähdytys	Puhaltimen aktivointi vain jäähdytysjakson yhteydessä.
	LämmJäähd	Puhaltimen aktivointi molempien jaksojen yhteydessä.
Ulk. Asetusarvo puhallin	Ei	Toiminto deaktivoitu.
	Tulopuh.	Tuloilmapuhallinta säädellään ulkoisella asetusarvolla.
	Poistopuh.	Poistoilmapuhallinta säädellään ulkoisella asetusarvolla.
	Tulopuh. + Poistopuh.	Sekä tulo- että poistoilmapuhallinta säädellään ulkoisella asetusarvolla.
Ulk. as.arvo toiminto Tulopuh.	Suhteellinen	Asetusarvon kompensointi.
	Absoluuttinen	Pääasetusarvo.
Ulk. as.arvo toim. Poistopuh.	Suhteellinen	Asetusarvon kompensointi.
	Absoluuttinen	Pääasetusarvo.
As.arvo tyyppi lämpötila	Esimääritellyt asetukset lämpötilan asetusarvoja varten:	
	Lämmitys+- Kuol.alue	Anna lämmityksen asetusarvo ja kuollut alue. Jäähdytyksen asetusarvo = lämmityksen asetusarvo + kuollut alue.
	LämmJäähd	Lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvo annetaan suoraan.
	As.arvo+puol. kuol.alue	Anna perusasetusarvo ja kuollut alue. Lämmityksen asetusarvo = perusasetusarvo – kuolleen alueen puolikas. Jäähdytyksen asetusarvo = perusasetusarvo + kuollut alue.
	Jäähdytys- kuol.alue	Anna jäähdytyksen ja kuolleen alueen asetusarvo. Lämmityksen asetusarvo = jäähdytyksen asetusarvo – kuollut alue.
Lämpötilan poikkeushäl	Valvoo lämpötilan asetusarvoa / nykyistä arvoa. Hälytys laukeaa, mikäli poikkeama on olemassa tietyn ajan.	
	Ei	Ei valvontaa.
	Tuloilma	Vain tuloilman valvonta.
	Huone/ poistoilma	Huone- ja poistoilman lämpötila.
	Tulo+Huone	Tulo- ja huoneilman valvonta.
Kesä-talvi-komp. lämpötila	Ei	Lämpötila-asetusarvon kesä-/talvikompensaatio.
	Kyllä	Edellytys: ulkoilman lämpötila-anturin oltava käytettävissä.
Jäätymissuoja LTO	Ei	Ei jäätymissuojaa lämmöntalteenoton yhteydessä.
	Termostaatti	Jäätymissuoja termostaatin avulla. Jäätymisvahdin digitaalinen tulo.
	Lämpötila	Jäätymissuoja anturin avulla. Analoginen tulo säädellylle, asetusarvon avulla toteutettavalle jäätymissuojalle. Pyörivä lämmönvaihdin ja levylämmönvaihdin: poistoilma-anturi, vesilämmönvaihdin: vesianturi.
	Läm+Term	Jäätymissuoja anturin ja termostaatin avulla. Säädellyn jäätymissuojan analoginen tulo ja jäätymisvahdin digitaalinen tulo.
	Paine	Jäätymissuoja paineanturin avulla. Analoginen tulo säädellylle, asetusarvon avulla toteutettavalle jäätymissuojalle.
	Paine+Term	Jäätymissuoja paineanturin ja termostaatin avulla. Säädellyn jäätymissuojan analoginen tulo ja jäätymisvahdin digitaalinen tulo.

Parametri	Arvo	Toiminta
LTO-pumppuohjaus	Ei	Ei pumppua.
	Kyllä	Pumppu ilman.
	Kyllä + Jumituksen esto	Poistoilmapuhallinta säädellään ulkoisella asetusarvolla.
LTO-vikahälytys	Ei	Ei hälytystä.
	Hälytys	Hälytys: digitaalisen hälytystulon aktivointi: Looginen 1 = hälytys.
	Palautus	Palautussignaali. Yksi digitaalinen palautustulo. Syke käytön aikana.
	Häl+Pal.	Pumppu, jossa hälytys ja palautus. Kaksi digitaalista tuloa pumppuhälytystä ja palautusta varten.
Jäähdytyksen talteenotto	Jäähdytyksen talteenottotyyppi.	
	Ei	Ei jäähdytyksen talteenottoa.
	Lämpötila	Jäähdytyksen talteenotto ulko- ja sisälämpötilojen erojen perusteella.
	Ulkoentalpia	Jäähdytyksen talteenotto ulko- ja sisäentalpian erojen perusteella.
LTO:n hyötysuhde	Lämmöntalteenoton hyötysuhteen laskenta. Edellytys: lämmöntalteenoton (esim. pyörivä lämmönvaihdin) on oltava aktivoituna, ja sekä ulkoilman lämpötila-anturin että poistoilma-anturin on oltava käytössä.	
	Ei	Ei lämmöntalteenoton hyötysuhteen laskentaa.
	Poistoilma	Kun laskennassa käytetään poistoilma-anturia: poistoilma-anturin analoginen tulo, jos jäätymisvahtia ei ole aktivoitu.
	Tuloilma	Kun laskennassa käytetään välittömästi lämmönvaihtimen takana sijaitsevaa tuloilma-anturia: analoginen tulo ylimääräistä tuloilma-anturia varten.
Lisätulo	Ei	Ei AUX-sisääntuloa.
	Tulo	Ylimääräinen digitaalinen tulo vain näyttöä varten.
	Hälytys	Ylimääräinen digitaalinen tulo, jossa hälytys.
	Ei+hälyt.	Kaksi ylimääräistä digitaalista tuloa; yksi näyttöä varten ja yksi hälytyksellä.
Ulkoinen lämpötila-anturi	Ei	Ei ylimääräistä analogista tuloa.
	Kyllä	Ylimääräinen analoginen tulo lämpötilan näytön kytkentää varten.
Jatkoaikakytkin	Ei	Ei ylimääräistä digitaalista lähtöä.
	Kyllä	Digitaalinen AUX-lähtö, jolla on oma aikaohjelma.
Lisälähtösignaali	Ei	Ei ylimääräistä analogista lähtöä.
	Puhallin	Analoginen lähtö, joka generoi 0–10 V:n signaalin senhetkisen puhallinnopeuden mukaan.
	Virtausrajoitin	Analoginen lähtö, joka generoi 0–10 V:n signaalin senhetkisen lämpötilan mukaan.
Lisäkäyttötilan ilm	Ei	Ei ylimääräistä digitaalista lähtöä.
	Kyllä	Ylimääräinen digitaalinen lähtö, jonka tila määräytyy senhetkisen käyttötilan (esim. Komfort tai Pois) mukaan.
Määritys 2	Tämän parametrin avulla laite aktivoidaan parametrien asettamisen jälkeen, eli sen jälkeen, kun Määritys 1-, Määritys 2 ja - ja Tuloliitänt. määrit -asetukset on määritetty (arvo Tehty).	
	Tehty	Laitteen lukitus on avattu parametrien asettamisen jälkeen (arvo Tehty asetuksille Määritys 2 ja Tuloliitänt. määr), eli laite voidaan käynnistää.
	Tekemättä	Laitteen käyttö on estetty, eikä sitä voi käynnistää.
Uudelleenkäynnistys	Suorita Passiivinen	Laite on käynnistettävä uudelleen Määritys 2 -parametrien määrittämisen jälkeen. Tuloliitänt. määrit. -asetuksien muutetut asetukset otetaan käyttöön. Uudelleenkäynnistymisen jälkeen arvo vaihtuu automaattisesti tilasta Suorita tilaan Passiivinen.

6.3. Tulojen ja lähtöjen konfigurointi

Jos asetuksia on muutettava, Määritys 1-, Määritys 2 ja Tuloliitänt. määrit -asetuksiin voidaan määrittää alatoimintoja laitteen tiettyjä osia varten.

Tuloliitänt.määrit. -asetuksissa jaetaan sisään- ja ulostulojen fyysinen sijoittelu, joka on määritelty kohdissa Määritys 1 ja Määritys 2. Lisäksi tehdään parametrisäädöt nykyiselle anturikonvertoinnille (esimerkiksi Ni1000, Pt1000, 0–10 V = 0–1000 Pa).

Säätimen ja laajennusmoduulien asemat

- Säädin: kaikki yksinumeroiset asemat, esim. X1.
- Modbus-laajennukset: xxxx
- Laajennusmoduuli 1: kaikki asemat X1x, DI1x, DO1x, AO1x, esim. X11, DO14.
- Laajennusmoduuli 2: kaikki asemat X2x, DI2x, DO2x, AO2x, esim. X21, DO24.

Edellytykset

Määritys 1- ja Määritys 2 -asetusten on oltava valmiina (prosessiyksikön on käynnistytävä uudelleen jokaisen konfiguroinnin jälkeen).

Aloitus

Tarvittaessa: anna tason 3 salasana:

Aloitussivu > Kirjaudu sisään

Sitten:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys sisään/ulostulot



HUOM.! Ilmanvaihtolaite toimitetaan valmiiksi konfiguroituna, eikä sitä tarvitse normaalisti muuttaa.



HUOM.! Laajennusmoduulien tuloja ja lähtöjä voi käyttää, jos moduuli on aktivoitu Määritys 1 -asetuksissa.


Parametri	Arvo	Toiminta
Lämpötilat		Siirtyminen kaikkien lämpötila-anturien laitekonfigurointisivulle.
Paine/Virtaus		Siirtyminen kaikkien paine- ja virtausanturien laitekonfigurointisivulle.
Digitaalitulot		Siirtyminen kaikkien digitaalisten, hälytystoimintoa sisältämättömien tulojen laitekonfigurointisivulle.
Digitaaliset hälyt.		Siirtyminen kaikkien digitaalisten, hälytystoiminnolla varustettujen tulojen laitekonfigurointisivulle.
Peltilähdöt		Siirtyminen tuloilma-, poistoilma- ja palopeltien laitekonfigurointisivulle.
Puhaltimen lähtöliit.		Siirtyminen puhaltimien laitekonfigurointisivulle.
Lämpötilanohj.lähd.		Siirtyminen lämmityksen, jäähdytyksen, lämmöntalteenoton jne. laitekonfigurointisivulle.
Hälytyslähdöt		Siirtyminen hälytyslähtöjen laitekonfigurointisivulle.
Määritys sisään/ ulostulot	Laite aktivoidaan parametrien asettamisen jälkeen, eli sen jälkeen, kun Määritys 1-, Määritys 2 ja - ja Tuloliitänt. määrit -asetukset on määritetty (arvo Tehty).	
	Tehty	Laitteen lukitus on avattu parametrien asetuksen jälkeen, ja laite voidaan käynnistää.
	Tekemättä	Laitteen käyttö on estetty, eikä sitä voi käynnistää.
Uudelleenkäynnistys	Passiivinen Suorita	Laite on käynnistettävä uudelleen Tuloliitänt. määrit - parametrien määrittämisen jälkeen. Tuloliitänt. määrit -kohdan muutetut esiasetukset pannaan toimeen. Uudelleenkäynnistykseen jälkeen arvo palautuu automaattisesti takaisin entiseen tilaansa.

7. Jäähdytys

DX-jäähdytys yhdellä nopeudella tai nesteellä

Kone voi vakiokokoonpanolla käyttää joko jäähdytysnestettä tai DX-nopeutta. Jos tarvitaan muita kahta nopeutta, on asennettava laajennusmoduuli SP90. Jäähdytysohjaus allaolevien ohjeiden mukaan.

7.1. Asennus



Liitinnro	Toiminta
1	L
2	N
14	Jäähdytys/Jäähdytys-pumppu TULO
15	Jäähdytys/Jäähdytys-pumppu LÄHTÖ
21	Jäähdytys - 0-10 V [AO]
22	Jäähdytys - G0
32	+24 V syöttö

7.2. Kokoonpano - Jäähdytysohjaus

Ohjauspaneelista saat muutettua koneen konfiguraatioksi DX-jäähdytysohjauksen tai nesteen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 1 > Jäähdytys

Parametri	Toiminta
Ei	Jäähdytysohjaus deaktivoitu
Vesi	Jäähdytysohjaus nesteparistolla
1.porras	Jäähdytysohjaus DX-laitteella, yksi porras
2.porrasta	Jäähdytysohjaus DX-laitteella, kaksi porrasta, vaatii laajennusmoduulin SP90
3.porrasta	Jäähdytysohjaus DX-laitteella, kolme porrasta, vaatii laajennusmoduulin SP90

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita

7.3. Kiertovesipumpun aktivointi (koskee vain jäähdytysnesteen käyttöä)

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Pumppu/jäähdytys

Parametri	Toiminta
Ei	Pumppuohjaus deaktivoitu
Kyllä	Pumppuohjaus aktivoitu
Kyllä + Jumiituksen esto	Pumppuohjaus aktivoitu + liikeohjaus

Tee parametrien säädöt ohjauspaneelista seuraavien valikkojen kautta.

7.4. Esto ulkolämpötilan mukaan

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lämpötilan säätely > Jäähdytys > Esto ulkolämpötilan mukaan

Parametri	Toiminta
-64.0-64.0	Määrittää alhaisimman sallitun ulkolämpötilan jäähdytyskäytölle.

7.5. Käyttöajat (koskee vain DX-jäähdytyksen käyttöä)

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lämpötilan säätely > Jäähdytys > Suora laajennus > Minimikäyttöaika

Parametri	Toiminta
0-3600	Antaa lyhimmän mahdollisen DX-laitteen KÄYTTÖAJAN käynnistyksen jälkeen

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lämpötilan säätely > Jäähdytys > Suora laajennus > Minimipoisto aika

Parametri	Toiminta
5-600	Antaa lyhimmän mahdollisen DX-laitteen POISTOAJAN käynnistyksen jälkeen



7.6. Jäähdytysrajoitus puhallinnopeudesta riippuen (koskee vain DX-jäähdytyksen käyttöä)

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lämpötilan säätely > Jäähdytys > Enimmäissignaali puhallinnop.

Parametri	Toiminta
Puhallinnopeus 1 > 0–100 %	Sallittu DX-jäähdytysignaali, kun kone käy nopeudella 1 tai käyttää asetusarvoa nopeudella 1
Puhallinnopeus 2 > 0–100 %	Sallittu DX-jäähdytysignaali, kun kone käy nopeudella 2 tai käyttää asetusarvoa nopeudella 2
Puhallinnopeus 3 > 0–100 %	Sallittu DX-jäähdytysignaali, kun kone käy nopeudella 3 tai käyttää asetusarvoa nopeudella 3

> ESIMERKKI JÄÄHDYTYSRAJOITUKSESTA

Puhallinnopeus 1 = 30 %	Automatiikka rajoittaa jäähdytyksen nousun 30 %:iin puhallinnopeudella 1.
Puhallinnopeus 2 = 60 %	Automatiikka rajoittaa jäähdytyksen nousun 60 %:iin puhallinnopeudella 2.
Puhallinnopeus 3 = 100 %	Ei rajoitusta jäähdytyksen nousuun puhallinnopeudella 3.

7.7. Lämpötila-asetusarvojen säätö

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset

Parametri	Toiminta
As.arvo mukav. jäähdytys	Antaa lämpötila-asetusarvon mukavuuskäytölle
As.arvo eko jäähdytys	Antaa lämpötila-asetusarvon eko-käytölle

8. Lämpötilan säätö

8.1. Poistoilman säätö

Aggregaatti säätelee vakioasetuksena lämpötilaa tuloilman mukaan, mutta asetuksia voidaan muuttaa myös niin, että säätely tehdään poistoilman mukaan. Pääset muuttamaan asetuksia seuraavasta valikosta.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Lämpötilan säätötyyppi

Parametri	Toiminta
Tuloilma	Lämpötilan säätöä ohjataan tuloilman lämpötilan perusteella.
Poistoilma	Lämpötilan säätöä ohjataan poistoilman lämpötilan perusteella.

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita



8.2. Säädä puhalluslämpötilan rajoituksia poistoilman mukaan.

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset

Parametri	Toiminta
As.arvo min. tulolämp.	Antaa alhaisimman sallitun lämpötilan poistoilmalle
As.arvo max. tulolämp.	Antaa korkeimman sallitun lämpötilan poistoilmalle

9. Kesä-/talvikompensointi

Kesäkompensointi:

Säätää puhallin-/lämpötila-asetusarvoja (suhteessa säätelyyn, poisto- tai tuloilmaan) korkeiden ulkolämpötilojen mukaan kesäaikana.

Talvikompensointi:

Säätää puhallin-/lämpötila-asetusarvoja (suhteessa säätelyyn, poisto- tai tuloilmaan) kylmien ulkolämpötilojen mukaan talviaikana.

9.1. Puhallinasetusarvojen säätö korkeiden/ matalien ulkolämpötilojen mukaan

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Puh.komp.ulkolämp.

Parametri	Toiminta
Ei	Toiminto deaktivoitu
Kyllä	Toiminto aktivoitu

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



9.2. Parametrimuutokset puhalluskompensointia varten

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Puhallinohjaus > Kesä-/talvikompensointi

Parametri	Toiminta
Ulkolämpötila alussa	Ulkolämpötila kompensoinnin aktivointihetkellä
Ulkolämpötila lopussa	Ulkolämpötila korkeimman (kesä) tai alimman (talvi) puhallinasetusarvon kohdalla
Delta	Asetusarvon siirtyminen prosentteina Esim. virtauksen säätelyn ja kesäkompensoinnin yhteydessä: Puhallinarvo alussa = 500 l/s Ulkolämpötila alussa = 20 astetta Ulkolämpötila lopussa = 30 astetta Delta = 20 % Puhallinasetusarvo lopussa (30 asteessa) = 600 l/s

9.3. Lämpötila-asetusarvojen säätö korkeiden/matalien ulkolämpötilojen mukaan

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Kesä-talvikom. lämp

Parametri	Toiminta
Ei	Toiminto deaktivoitu
Kyllä	Toiminto aktivoitu

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



9.4. Parametrimuutokset lämpötilakompensointia varten

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lämpötilan säätely > As.arvo lämpötila Kesä-/talvikompensointi

Parametri	Toiminta
Ulkolämpötila alussa	Ulkolämpötila kompensoinnin aktivointihetkellä
Ulkolämpötila lopussa	Ulkolämpötila korkeimman (kesä) tai alimman (talvi) puhallinasetusarvon kohdalla
Delta	Asetusarvon siirtyminen asteina. Esim. lämpötilan säätelyn ja kesäkompensoinnin yhteydessä: Lämpötila-asetusarvo alussa (20 asteessa) = 22 astetta Ulkolämpötila alussa = 20 astetta Ulkolämpötila lopussa = 30 astetta Delta = 5 astetta Lämpötila-asetusarvo alussa (30 asteessa) = 17 astetta

9.7. Kesä- ja talvitilan vaihto päivämäärän/ ulkolämpötilan mukaan

Aloitussivu > Päävalikko > Yleiset toiminnot > Kesä-talvitila

Parametri	Toiminta
Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan
Ulkolämpötila vaim.	Annetun aikamäärän keskiarvoinen ulkolämpötila
Päivämäärä/aika kesä	Päivämäärä/aika kesäkäytön aloittamiselle Annetaan * päivämäärän/ajan sijaan, jos käyttöön otetaan Ulkolämpötila vaim.
Päivämäärä/aika talvi	Päivämäärä/aika talvikäytön aloittamiselle Annetaan * päivämäärän/ajan sijaan, jos käyttöön otetaan Ulkolämpötila vaim.
Aikavakio	Aikamäärä Ulkolämpötila vaim. laskemiseen Asetetaan 0–10 sekuntia vaimennetun ulkolämpötilan palautukseen. Aseta vakioiksi 0 nykyisen ulkolämpötilan aloittamiseksi.
Ulkolämpötila Kesä	Ulkolämpötila kesäkäytön aloittamiseen
Ulkolämpötila Talvi	Ulkolämpötila talvikäytön aloittamiseen

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



UUDELLEENKÄYNNISTYS

> ESIMERKKI YÖJÄÄHDYTYKSESTÄ

Asetusarvo huone = 22

Hystereesi = 2

Delta = 5

Väh. ulkolämpötila = 10

Väh. käyttöaika = 30

Kun lämpötilatesti tehdään, on huone-/poistoilma >24 astetta ja ulkolämpötila on 10–17 astetta. Laite käynnistyy ja pysähtyy vasta sitten, kun huone-/poistoilma on 22 astetta ja laite on käynyt vähintään 30 minuuttia käynnistymisen jälkeen.

Muuta asetukset seuraavalla tavalla.

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Yökäyttö lämpötesti

Parametri	Toiminta
Liikeaika	Ajankohta lämpötilatestille
Intervalliaika	Kuinka usein lämpötilatesti tehdään
Pulssiaika	Käyttöaika lämpötilatestin tekemiselle, HUOM.! Ei alle 180 sekuntia

> ESIMERKKI LÄMPÖTILATESTISTÄ

Liikeaika = 23.00

Intervalliaika = 3

Pulssiaika = 300

Laite käynnistyy 300 sekunnissa, jos se on ollut suljettuna vähintään 3 tuntia kello 23.00 jälkeen

HUOM.! Liikeaika = *.* ja intervalliaika = 0.0 = Lämpötilatestiä ei tehdä.

9.8. Yökäytön lämpötilatesti

Lämpötilatesti käynnistää laitteen pitkän käyttötaujan jälkeen päivittämään kanava-anturin lämpötilan. Tätä lämpötilaa käytetään kriteerinä joko yöjäähdytyksen tai tukikäytön aloittamisessa ja se pitää aina olla ajan tasalla.

Toiminto aktivoituu automaattisesti seuraavien ehtojen täytyessä:

Huoneanturia ei ole.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Huoneanturi lämp. = Ei

Yöjäähdytys tai tukikäyttö on aktiivisena.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Yöjäähdytys = Kyllä

tai:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2 > Tukikäyttö = Ei

9.9. Yöjäähdytys

Muuta asetukset seuraavalla tavalla.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Yöjäähdytys

Parametri	Toiminta
Kyllä	Toiminto aktivoitu
Ei	Toiminto deaktivoitu

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Yöjäähdytys

Parametri	Toiminta
Huoneen as.arvo	Näyttää nykyisen asetusarvon huone-/poistoilmalle
Hystereesi	Hystereesi tarkastukselle (tarkastus = Huoneen asetusarvo + hystereesi)
Delta	Vähimmäisero huone-/poistoilman ja ulkolämpötilan välillä
Vähimmäisulkolämpötila	Alhaisin sallittu ulkolämpötila yöjäähdytyksen aktivoitumiselle
Vähimmäiskäyttöaika	Lyhin käyttöaika minuutteina yöjäähdytyksen aktivoitumisen jälkeen

9.10. Tukikäyttö

Yötukikäyttö estää rakennuksen liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen. Tätä toimintoa säädetään erillisen lämmitystä ja jäähdytystä koskevan asetusarvon avulla.

9.10.1. Toiminnon aktivointi

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Tukikäyttö

Parametri	Toiminta
Ei	Toiminto deaktivoitu
Lämmitys	Toiminto aktivoitu lämmitykseen
Jäähdytys	Toiminto aktivoitu jäähdytykseen
Lämmijäähd	Toiminto on aktivoitu sekä lämmitystä ja jäähdytystä varten

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



9.10.2. Toiminnon määrittäminen

Aloitussivu > Päävalikko > Käyttötoiminnot > Tukikäyttö

Parametri	Toiminta
Jäähdytyksen alkulämpötila	Jäähdytyksen aloituslämpötila, poistoilma > Jäähdytyksen alkulämpötila
As.arvo jäähdytys	Tuloilman asetusarvo tukikäytön aktivoimiselle jäähdytyksellä
Lämmityksen alkulämpötila	Lämmityksen aloituslämpötila, poistoilma > Lämmityksen alkulämpötila
As.arvo jäähdytys	Tuloilman asetusarvo tukikäytön aktivoimiselle jäähdytyksellä
Hystereesi	Sammutuksen hystereesi: Jäähdytyksellä: Poistoilma < Jäähdytyksen alkulämpötila – Hystereesi Lämmityksellä: Poistoilma < Lämmityksen alkulämpötila + Hystereesi
Minimi uudelleen-käynnistysaika	Lyhin sammutusaika aktivoituneen lämmityksen tai jäähdytyksen jälkeen
Vähimmäiskäyttöaika	Lyhin käyttöaika käynnistyksen jälkeen

> ESIMERKKI TUKIKÄYTÖSTÄ: JÄÄHDYTYS

Jäähdytyksen alkulämpötila = 25 astetta

Jäähdytyksen asetusarvo = 16 astetta

Hystereesi = 3 astetta

Minimi uudelleenkäynnistysaika = 30 min

Vähimmäiskäyttöaika = 15 min

Lämpötilatestissä poistoilma on 26-asteista. Kone siirtyy jäähdyttävälle tukikäytölle ja säättää tuloilman 16-asteiseksi. Laite pysähtyy, kun poistoilma on laskenut alle 22-asteiseksi (Jäähdytyksen alkulämpötila – hystereesi), mutta aikaisintaan 15 minuutin päästä. Tulikäyttö alkaa uudelleen aikaisintaan 30 minuutin päästä edellisen pysäytyksen jälkeen.

10. Puhaltimen säätö

10.1. Säättötavan valinta

10.1.1. Puhaltimen säättötavan valinta

Kaikki puhaltimen säätötoiminnot valitaan seuraavasta valikosta:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Puhaltimen säätötyyppi

Vakioasetus "Virtaussäätö" on valittuna.



HUOM.! Valintoja "Suora" ja "Suora taajuusm." ei saa käyttää!

10.1.1.1. Vakionopeus taajuusm.

Taajuusohjatut puhaltimet, joita ohjataan kolmella vakionopeudella analogisten tulojen [%] kautta.

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita




UUELLEENKÄYNNISTYS

Parametrit asetetaan seuraavassa valikossa:

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > As.arvot/Asetukset

10.2. Paineohjaus:

Ennen paineohjauksen valintaa tulee yksi tai kaksi paineanturia asentaa ja yhdistää koneeseen. Jos käytössä on Flexit-paineanturit, ne yhdistetään liittimiin P5 ja P4, katso ohjekirjasta tiedot lisäosista. Muiden valmistajien tuotteita käytettäessä ne yhdistetään liittimeen P12, katso taulukko.



Ohjauspaneelista saat muutettua koneen konfiguraatioksi paineohjauksen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Puhaltimen säätötyyppi

Parametri	Toiminta
Painesäätö	Vaatii 2 kpl paineantureita. Puhaltimia säädellään yksittäin omilla asetusarvoilla.
Tulopuh. orja	Vaatii 1 kpl paineantureita poistoilmapuhaltimeen. Tuloilmapuhallin seuraa poistoilmapuhallinta asennettavalla orja-offset-arvolla.
Poistopuh. orja	Vaatii 1 kpl paineantureita tuloilmapuhaltimeen. Poistoilmapuhallin seuraa tuloilmapuhallinta asennettavalla orja-offset-arvolla.

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita



UUELLEENKÄYNNISTYS

10.2.1. Paineantureiden mittausalueiden määrittäminen

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Tuloliitänn. määrit. > Paine/Virtaus > Tuloilmanpaine

Parametri	Toiminta
X6 500 Pa	X6 = Fyysinen sisääntulo (ei saa muuttaa). 500 Pa = Suurin asennusarvo kytketylle paineanturille.
Tyyppi 0–10 V	Signaalityyppi. Ei saa muuttaa.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Tuloliitänn. määrit. > Paine/Virtaus > Poistoilmanpaine

Parametri	Toiminta
X7 500 Pa	X7 = Fyysinen sisääntulo (ei saa muuttaa). 500 Pa = Suurin asennusarvo kytketylle paineanturille.
Tyyppi 0–10 V	Signaalityyppi. Ei saa muuttaa.

10.2.2. Asetusarvojen säätäminen paineella.

Jos tulopuh. tai poistopuh. on valittu orja-asetukselle, näytetään vain kolme asetusravonopeutta.

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset

Parametri	Toiminta
Tulopuh. nop. 1 As.arvo	Asetusarvo tuloilmapuhaltimen nopeus 1
Tulopuh. nop. 2 As.arvo	Asetusarvo tuloilmapuhaltimen nopeus 2
Tulopuh. nop. 3 As.arvo	Asetusarvo tuloilmapuhaltimen nopeus 3
Poistopuh. nop. 1 As.arvo	Asetusarvo poistoilmapuhaltimen nopeus 1
Poistopuh. nop. 2 As.arvo	Asetusarvo poistoilmapuhaltimen nopeus 2
Poistopuh. nop. 3 As.arvo	Asetusarvo poistoilmapuhaltimen nopeus 3

Tulopuh.-orjan tai poistopuh.-orjan valinnassa puhallinsäädintyyppin perusteella on määriteltävä offset-arvo valitulle puhaltimelle.

Tuloilma-/poistoilmapuhaltimet ovat painesäädelyjä. Tuloilma-/poistoilmavirtaus lasketaan ja sitä säädellään orjapuhaltimen offset-arvon mukaan, katso esimerkki.

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Puhallinohjaus > Orja-offset-arvo


Selvennys: Offset-arvo määrittää eron pääpuhaltimen ja orjapuhaltimen välillä.

> ESIMERKKI OFFSET-ARVOSTA

<i>Esim. 1</i>	<i>Jos offset-arvo on 0 l/s, orjapuhallin noudattaa pääpuhaltimen virtausta.</i>
<i>Esim. 2</i>	<i>Jos offset-arvo on -100 l/s, orjapuhallin puhalttaa 100 l/s vähemmän kuin pääpuhaltimen virtaus.</i>
<i>Esim. 3</i>	<i>Jos offset-arvo on 100 l/s, orjapuhallin puhalttaa 100 l/s enemmän kuin pääpuhaltimen virtaus.</i>

10.3. Puhaltimen ulkoinen asetusarvo

Puhaltimia voi ohjata suoraan automatiikan analogisen 0–10 V sisääntulon kautta. Sisääntulolle määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvot nopeudelle/virtaukselle ja ne vastaavat 0 V ja 10 V.



Ne aktivoidaan seuraavasta valikosta:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittys 2 > Ulk. Asetusarvo puhallin

Parametri	Toiminta
Ei	Ei aktivoitu
Tulopuh.	Tulopuhaltimen ulkoinen ohjaus
Poistopuh.	Poistopuhaltimen ulkoinen ohjaus
Tulopuh.+Poistopuh.	Sekä tulo- että poistopuhaltimen ulkoinen ohjaus

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittys 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Toiminnolla on kaksi käyttötapaa:

1. Suhteellinen Perusvirtaus nopeudella 1, 2 tai 3, jossa puhallin käy + suhteellinen virtaus.
2. Absoluuttinen Puhallinta ohjataan ainoastaan 0–10 V sisäntulon kautta ja nopeudet 1, 2 ja 3 ovat epäaktiivisia.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Ulk.as.arvo toim. Tulopuh/Poistopuh.

Parametri	Toiminta
Suhteellinen	Esimerkki suhteellisesta toiminnasta. Suhteellisen asetuksissa 0 V = 0 l/s ja 10 V = 500 l/s Nopeuden 1 asetuksena on 100 l/s ja ulkoisen asetusarvon tulossa 0 V puhallin puhalttaa 100 l/s Nopeuden 2 asetuksena on 300 l/s ja ulkoisen asetusarvon tulossa 10 V puhallin puhalttaa 800 l/s
Absoluuttinen	Esimerkki absoluuttisesta toiminnasta. Absoluuttisen asetuksissa 0 V = 100 l/s ja 10 V = 1000 l/s Ulkoisen asetusarvon tulossa 0 V puhallin puhalttaa 100 l/s Ulkoisen asetusarvon tulossa 5 V puhallin puhalttaa 500 l/s

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Uudelleen käynnistytksen jälkeen laitteessa näkyy hälytys. "Ulkoisen asetusarvon tulopuh./poistopuh. määr. virhe" Tämä tarkoittaa, että yksi tai kaksi fyysistä sisäntuloa on määriteltävä toiminnolle. Se tehdään näin:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Tuloliitännän määrittäminen > Muuta > Ulk. Asetusarvo tulopuh.

Parametri	Toiminta
X6	Määrittelee, mihin tuloliitännään toiminto kytketään

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Tuloliitännän määrittäminen > Muuta > Ulk. Asetusarvo poistopuh.

Parametri	Toiminta
X7	Määrittelee, mihin tuloliitännään toiminto kytketään

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Tuloliitännän määrittäminen > Uudelleenkäynnistys > Suorita



10.3.1. Suhteellisen tilan parametrisäädöt

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset > Kaikki asetukset > Puhallinohjaus > Tuloilmapuhallin/Poistoilmapuhallin


Parametri	Toiminta
Nyk.as.arvo tuloilma/poistoilma	Näyttää nykyisen asetusarvon tulo-/poistoilmapuhaltimelle kompensointi mukaan lukien
Nopeus 1	Asetusarvo tulo-/poistoilmapuhaltimen nopeus 1
Nopeus 2	Asetusarvo tulo-/poistoilmapuhaltimen nopeus 2
Nopeus 3	Asetusarvo tulo-/poistoilmapuhaltimen nopeus 3
Ulk.as.arvo käyrä Y1	0–10 V signaalin skaalaus nopeus/virtaus 0 V
Ulk.as.arvo käyrä Y2	0–10 V signaalin skaalaus nopeus/virtaus 10 V
Ulkoisen as.arvo Tulopuh./Poistopuh.	Näyttää nykyisen asetusarvon 0–10 V Tulot

10.3.2. Absoluuttisen tilan parametrisäädöt

Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset > Kaikki asetukset > Puhallinohjaus > Tuloilmapuhallin/Poistoilmapuhallin

Parametri	Toiminta
Nyk.as.arvo tuloilma/poistoilma	Näyttää nykyisen asetusarvon tulo-/poistoilmapuhaltimelle
Nopeus 1	Ei aktiivinen
Nopeus 2	Ei aktiivinen
Nopeus 3	Ei aktiivinen
Ulk.as.arvo käyrä Y1	0–10 V signaalin skaalaus nopeus/virtaus 0 V
Ulk.as.arvo käyrä Y2	0–10 V signaalin skaalaus nopeus/virtaus 10 V
Ulkoisen as.arvo Tulopuh./Poistopuh.	Näyttää nykyisen asetusarvon 0–10 V tuloissa

10.4. Ulkoinen puhallinohjaus digitaalisten sisäntulojen kautta



Ulkoisten komponenttien suorittaman puhallinnopeuden ohjauksen signaalin/-signaalien liitännä. Järjestelmään on mahdollista liittää erityyppisiä impulssi- tai vakiotiloilla varustettuja katkaisimia/antureita. Säädin on vakiona asetettu vakioarvoilla varustettuja katkaisimia varten.

> ESIMERKKI ULKOISESTA OHJAUKSESTA

Ohjaus 1	ON = Nopeus 1
Ohjaus 2	ON = Nopeus 2
Ohjaus 1&2	ON = Nopeus 3

Nopeus 3 voidaan määrittää tilaksi Seis. Se tehdään näin:

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Käyttötoiminnot > Ulkoinen ohjaus > Puhallinnopeus

Parametri	Toiminta
Pois	Ulkoiset tulot 1 ja 2 ON saa aikaan pysäytyksen

10.5. Palopuhallin

Koneessa on jännitteetön lähtö ulkoisen palopuhaltimen ohjausta varten. Sitä varten on asennettava laajennusmoduuli SP90.

11. Ulkoisten varusteiden kytkentä

11.1. Palopelti

Kone voi ohjata ja liikuttaa palopeltejä. Palopellit voivat kuulua laiteohjaukseen; joko autotestin kautta tai aina avonaisena. Määriteltäviä loppuasentoja valvotaan. Pellien nykyinen tila ja käyttötapa näkyy.

Toiminnon aktivointi.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 1 > Palopelti

Parametri	Toiminta
Ei	Toiminto deaktivoitu.
Kyllä	Toiminto aktivoitu. Digitaalinen tulo ja lähtö, joissa palopellin säätö.
Kyllä+Seuranta	Toiminto aktivoitu. Digitaalinen tulo ja lähtö, joissa palopellin säätö. Palopelti avataan laitteen käynnistykseen yhteydessä ja suljetaan laitteen sammutuksen yhteydessä.
2-4	Sama kuin "Kyllä" mutta 2-4 palopellillä.
2-4+Seuranta	Sama kuin "Kyllä+Seuranta" mutta 2-4 palopellillä.

Muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Jatka palopellin palautuksen määrittämistä.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Palopellin palautus



Parametri	Toiminta
Kiinni	Vain yksi suljetun pellin palautus.
Kiinni+Auki	Kaksi erillistä avoimen ja suljetun tilan palautusta.
Yhdist.	Palautukset avoimeen ja suljettuun tilaan, mutta vain yksi signaali/tulosekvenssi kuten alla: 1 (suljettu) --> 0 (sulkee/avaa) --> 1 (auki)

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Kytchentäkuvaus palopelliosoitukselle yhdistetyllä signaalilla avoimelle ja suljetulle tilalle.



Liitinnro	Toiminta
P10-9	L (Palopelti)
P10-10	L1 (POIS/PÄÄLLÄ Palopelti)
P10-11	N (Palopelti)
P12-34	Palopelti auki [DI]
P12-35	Palopelti kiinni [DI]
P12-36	Palopelti -G0

Palopellit on kytkettävä ylläolevan kaavan mukaisesti tai ne eivät toimi oikein.

Muuta asetukset seuraavalla tavalla.

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Pelliohjaus > Palopelli

Parametri	Arvo	Toiminta
Liike	Alkaen	Ulkoilmapellin nykyinen tila.
	Asti	Siirry kaikkien digitaalisten tulojen sivulle.
Palautus avoimessa tilassa	OK	Aktiivinen palautus, jos pelli on auki. Parametri aktivoidaan automaattisesti sen jälkeen, kun 115 % avoimesta ajasta on kulunut, jos avointa tilaa ei ole aktivoitu Määrittelyssä 2.
	1 / 2 / 3 / 4 + kaikki mahdolliset yhdistelmät	Luvut näyttävät, missä pellissä on vika.
Palautus sulj. tila	OK	Aktiivinen palautus, jos pelli on suljettu. Tämän on oltava aina asetettuna.
	1 / 2 / 3 / 4 + kaikki mahdolliset yhdistelmät	Luvut näyttävät, missä pellissä on vika.
Ei liikettä	OK Hälytys	Ei reaktiota hälytysviestiin molemmille palautuksille, jos pellitoimintoa on muutettu. Katso alla oleva esimerkki.
Tila	Na	Mahdollista vain määrittelyksen yhteydessä.
	Kiinni	Kiinni
	Kiinni/Auki	Sulkeutuu/Avautuu.
	Auki	Auki. Katso alla oleva esimerkki.
Käyttötila	Na	Mahdollista vain määrittelyksen yhteydessä.
	OK	OK.
	Testi	Testitila.
	Hälytys	Hälytystila
Avoin aika	1...600 [s]	Pellien aukeamisaika (katso pellinasentorajoitukset esitteestä).
Sulkeutumisaika	1...600 [s]	Pellien sulkeutumisaika (katso pellinasentorajoitukset esitteestä).
Aloita manuaalinen testi	Passiivinen Aktiivinen	Ajankohta pellitestin automaattiselle alkamiselle. Automaattitesti on epäaktivoitu Määrittelyssä 1 > Palopelli > Kyllä+Seuranta. Katso alla oleva esimerkki.
Liike	Kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä	Ajankohta pellitestin automaattiselle alkamiselle. Automaattitesti on epäaktivoitu Määrittelyssä 1 > Palopelli > Kyllä+Seuranta. Katso alla oleva esimerkki.
Testiväli	0/36000	Automaattisen pellitestin testiväli. Katso alla oleva esimerkki.

> ESIMERKKI PELLITOIMINNOSTA 0->1:

Kun avoimen tilan ajasta on kulunut 15 %, tulee palautuksen olla Kiinni

Muussa tapauksessa liikkumattomuus aiheuttaa hälytyksen.

Kun avoimen tilan ajasta on kulunut 115 %, tulee palautuksen olla Auki

Muussa tapauksessa se aiheuttaa avoimen tilan palautushälytyksen. Pellitoiminto 1->0

> ESIMERKKI PELLITOIMINNOSTA 1->0:

Kun suljetun tilan ajasta on kulunut 15 %, tulee palautuksen olla Auki

Muussa tapauksessa liikkumattomuus aiheuttaa hälytyksen.

Kun suljetun tilan ajasta on kulunut 115 %, tulee palautuksen olla Kiinni

Muussa tapauksessa se aiheuttaa suljetun tilan palautushälytyksen.

Automaattinen testi voidaan määritellä tehtäväksi tietyinä ajankohtana (päivä, kellonaika) ja/tai tietyin aikavälein.

> ESIMERKKI TESTIVÄLISTÄ:

Liike = *.* *.* / Testiväli = 24

Testi tehdään joka 24. tunti ajankohdasta riippumatta.

Liike = 23:* ma, *.* / Testiväli = 47 h

Testi tehdään joka maanantai klo 23.00, kun edellinen testi on tehty vähintään 47 tuntia sitä ennen.

Liike = *.* *.* ja Automaattitestiväli = 0

Automaattitestiä ei tehdä.
Testisekvenssi = 1

Testitila: koko kone pysähtyy. Sammutusviivejakson jälkeen ulkoilma- ja poistoilmapellit sulkeutuvat ja palopellitesti alkaa.

> ESIMERKKI VAIHTELUSTA 1 -> 0:

Kun suljetun tilan ajasta on kulunut 15 %, tulee palautuksen olla Auki

Muussa tapauksessa liikkumattomuus aiheuttaa hälytyksen.

Kun suljetun tilan ajasta on kulunut 115 %, tulee palautuksen olla Kiinni

Muussa tapauksessa se aiheuttaa suljetun tilan palautushälytyksen.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti:

> ESIMERKKI VAIHTELUSTA 0 -> 1:

Kun avoimen tilan ajasta on kulunut 15 %, tulee palautuksen olla Kiinni

Muussa tapauksessa liikkumattomuus aiheuttaa hälytyksen.

Kun avoimen tilan ajasta on kulunut 115 %, tulee palautuksen olla Auki

Muussa tapauksessa se aiheuttaa avoimen tilan palautushälytyksen.

Yksikkö pyytää vahvistuksen OK ja käynnistää koneen.

11.2. Palo-/savuanturi

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittys 1 > Palohälytys

Parametri	Toiminta
Ei	Ei palohälytystä.
Hälytys	Ulkoiset palohälyttimet, kuten savunilmaisimet, termostaatti, palokeskus jne.
Lämpötila	Sisäinen palohälytys normaalin tulo- ja poistoilman lämpötilan mittauksen avulla, kun molemmat anturit ovat käytettävissä. Palohälytys laukeaa, kun jompikumpi lämpötiloista saavuttaa tietyn arvon.
Lämp+Häl	Kumpikin palohälytys.

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittys 1 > Käynnistä uudelleen > Suorita



Lämpötilan tai Hälytys+Lämpötilan valinnan yhteydessä määritellään hälytysrajat lämpötiloille seuraavasti:


Aloitussivu > Pikavalikko > Asetusarvot/Asetukset > Kaikki asetukset > Hälytysrajat

Parametri	Toiminta
Tuloilman lämp. paloraj.	Hälytysraja korkealle tuloilman lämpötilalle.
Poistoilman lämp. paloraj.	Hälytysraja korkealle poistoilman lämpötilalle.

Hälytyksen tai Hälytys+Lämpötilan valinnan yhteydessä määritellään puhallinsäädökset seuraavasti:

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Puhallinohjaus > Palotoiminto

Parametri	Toiminta
Seis	Puhaltimet pysähtyvät tulipalon sattuessa.
Käyttö tulopuh.	Tuloilmapuhallin käy määritellyllä maksiminopeudella, poistoilmapuhallin pysähtyy.
Käyttö poistopuh.	Poistoilmapuhallin käy määritellyllä maksiminopeudella, tuloilmapuhallin pysähtyy.
Käyttö	Molemmat puhaltimet käyvät määritellyllä maksiminopeudella.



Tulo on tavallisesti auki (NO) ja antaa hälytyksen suljettaessa. Tämän voi määrittää uudelleen olemaan tavallisesti kiinni (NC) näin:

Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Tuloliitännät > Tulipalo > Yhteystoiminto

Parametri	Toiminta
NO	Normally open = tekee hälytyksen tuloliitännän sulkeutuessa.
NC	Normally closed = tekee hälytyksen tuloliitännän avautuessa.

11.4. AUX Pelti

Ilmanvaihtolaitteen nopeus vaikuttaa lähtösignaaliin. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi pellin avaamiseen, kun kone vaihtaa suuremmalle nopeudelle. Toiminto on aktivoitava ohjausjärjestelmän kautta seuraavassa valikossa.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2

Parametri	Arvo	Toiminta
Lisälähtö-signaali	Ei	Analoginen AUX-lähtö, joka generoi 0–10 V:n signaalin senhetkisen puhallinnopeuden mukaan.
	Puhallin	Lähtösignaalin voi asettaa kullekin puhallinnopeudelle. Esim. 10 % nopeudelle 1 ja 60 % nopeudelle 2.
	Virtausrajoitin	Lähtösignaali riippuu tässä erosta tuloilman ja huoneilman lämpötilojen välillä. Säädetävissä on se, millä erolla käytetään 0V ja 10 V. Esim. Tuloilman lämpötila – huoneilman lämpötila = 5 astetta, jolloin lähtösignaali on 7 V.


Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määrittäminen 2 > Käynnistä uudelleen



Aloitussivu > Päävalikko > Kone > Lisäliitännät

Parametri	Arvo	Toiminta
Puhallintila 0	0...100 [%]	Lisälähtösignaali suljetulla aggregaatilla (myös syöttövirheen sattuesssa).
Puhallintila 1	0...100 [%]	Lisälähtösignaali aktiivisella puhallintilalla 1 (asetusarvo 1 säädelyillä puhaltimilla).
Puhallintila 2	0...100 [%]	Lisälähtösignaali aktiivisella puhallintilalla 2 (asetusarvo 2 säädelyillä puhaltimilla).
Puhallintila 3	0...100 [%]	Lisälähtösignaali aktiivisella puhallintilalla 3 (asetusarvo 3 säädelyillä puhaltimilla).



12. Verkko

Konetta voi ohjata verkon kautta. Tämä tehdään heijastamalla ohjauspaneeli verkkolukijaan. Jos tahdotaan saada virtauskaavio, joka näyttää ajankohtaiset arvot lämpötiloista, virtauksesta jne., on asennettava verkkomoduli (lisävaruste).

Toiminto määritellään seuraavasti:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > TCP/IP > DHCP

Parametri	Toiminta
Aktiivinen	Säädin saa jaetun IP-osoitteen verkosta
Passiivinen	Kiinteä IP-osoite asennetaan säätimeen.

Muiden viestintävalikon asetusten tiedot ovat verkosta vastaavalla työntekijällä.

Muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > TCP/IP > Käynnistä uudelleen




Uudelleenkäynnistysen jälkeen tee näin:

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > TCP/IP

ja huomaa **Nykyinen IP**.

Siirry seuraavaksi kohtaan **Muut asetukset** alempana samassa valikossa. Huomaa **Käyttäjänimi** ja **Salasana**.

Avaa sitten selain ja siirry merkittyyn IP-osoitteeseen, kirjaudu merkityllä **käyttäjänimellä** ja **salasanalla**.



Siirry sitten nuolten ja ESC-painikkeen avulla valikoissa.

13. ModBus TCP/IP

Konetta voi ohjata ModBus TCP/IP:n avulla säätimen vakio-ominaisuutena. Jos tahtoo käyttää ModBusia RS485-sarjaviestinnän avulla, on asennettava viestintämoduuli (lisävaruste).

Toiminto määritellään seuraavasti:


Aloitussivu > Päävalikko > Viestintä > ModBus > TCP/IP > DHCP

Parametri	Toiminta
Aktiivinen	Säädin saa jaetun IP-osoitteen verkosta
Passiivinen	Kiinteä IP-osoite asennetaan säätimeen.

Muiden viestintävalikon asetusten tiedot ovat verkosta vastaavalla työntekijällä.

Muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.

Aloitussivu > Päävalikko > Järjestelmän yleiskuvaus > ModBus > Käynnistä uudelleen



Kytke tähän.

ModBus-parametriluettelon voi ladata osoitteesta www.flexit.com

14. DX-lämmitys/jäähdytys

Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelmistoversiossa 3.07 ja uudemmissa. Näet ilmastointilaitteen ohjelmistoversion valitsemalla

Päävalikko > Järjestelmän yleiskatsaus > Versiot > Flexit AHU

Jos tarvitset tätä toimintoa vanhempaan versioon, ota yhteyttä Flexitiin.

Kanavapatteriin yhdistettyä lämmittävää ja jäähdyttävää lämpöpumppu voidaan ohjata ilmanvaihtokoneen automaatiikan kautta. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä tai ilmanvaihtokoneen sähköisen jälkilämmityspatterin yhteydessä, joka lämmittää lämmitystarpeen ollessa suurimmillaan tai lämpöpumpun sulatustarpeen yhteydessä.

Toiminto on käytettävissä, kun I/O-moduuli SP90 on asennettu ja sen asetukset on määritetty. Lisätietoja on 112548-käyttöohjeessa.

Jos halutaan käyttää sisäistä sähköpatteria, sitä asennettaessa ja sen asetuksia määritettäessä on noudatettava patterin mukana toimitettua käyttöohjetta.

14.1. Automatiikan asetusten määrittäminen

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1 > Lisälämmitys

Parametri	Toiminta
Ei	Lisälämmitys pois käytöstä
Kyllä	Lisälämmitys käytössä
Kyllä+Esilämm+Ulko	Esilämmityksellä varustettu lisälämmitys, joka pohjautuu ulkoilman lämpötilaan. Analoginen lämmitysventtiililähtö.
Kyllä + esilämmityksen jäätymisesto lämpötila	Esilämmityksellä varustettu lisälämmitys, joka pohjautuu jäätymiseltä suojautumislämpötilaan

Voit aktivoida toiminnon valitsemalla **Kyllä**.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 1
> Lisäjähdytys

Parametri	Toiminta
Ei	Lisäjähdytys pois käytöstä
Vesi	Lisäjähdytys 0-10 V -signaalin avulla
DX 1. porras	Lisäjähdytys pois/päällä 1. porras
2.porrasta	Lisäjähdytys pois/päällä 2. porras
3.porrasta	Lisäjähdytys pois/päällä 3. porras

Voit aktivoida toiminnon 0-10 V -lähtösignaalin valitsemalla **Vesi**. Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.



Ilmanvaihtokone ilmoittaa hälytyksestä käynnistykseen yhteydessä. Hälytys kuitataan edempänä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2
> Pumpun lisälämmitys

Parametri	Toiminta
Ei	Ei päälle-/pois-signaalia pumppuun
Kyllä	Päälle-/pois-signaali pumppuun
Kyllä+Jumituksen esto	Päälle-/pois-signaalia pumppuun + liikekäyttö

Valitse **Kyllä**. Käytetään lähettämään lämpöpumppuun signaali, jonka mukaan tarvitaan lämmitystä/jäähdytystä. Sulkee, jos tarvitaan lämmitystä.

Kun uudelleenkäynnistys on valmis, voidaan vaihdella avoimen ja suljetun liitoksen avulla siirtymällä seuraavaan valikkoon:

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Lähdöt > Pumpun lisälämmitys > Yhteystoiminto = NO / NC

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2
> Lämpöpumpun sulatus

Parametri	Toiminta
Ei	Sulatustoiminto deaktivoitu
Kyllä	Sulatustoiminto aktivoitu

Valitse **Kyllä**. Käytetään lukitsemaan lämpöpumpun lähtösignaali ja kytkemään sähkölämmitys tilapäisesti (jos se on kytketty), kun lämpöpumppua sulatetaan.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2
> Ulkoinen lämmönsäätö

Parametri	Toiminta
Itsenäinen	Säätö perustuu omaan lämpötilan ohjearvoon.
Jaksottainen lämmitys - Ulk. lämmitys	Säätäminen perustuu jaksoon lämpöpumppu - sähkölämmitys.
Jaksottainen lämmitys Ulk. lämmitys - lämmitys	Säätö perustuu jaksoon sähkölämmitys - lämpöpumppu.

Jos valitaan **Jakso Ulk. lämmitys - lämmitys**, säätö perustuu jaksoon Lämpöpumppu ensin ja sähkölämmitys sen jälkeen.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2
> Ulkoisen jäähdytyksen säätö

Parametri	Toiminta
Itsenäinen	Säätö perustuu omaan lämpötilan ohjearvoon.
Sekvenssi	Säätö perustuu tavallista jäähdytyksen säätöä edeltävään tai sen jälkeiseen jaksoon.

Jos valitaan **Jakso Ulk.**, säätö perustuu talteenoton ja lämmityksen jaksoon.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano > Määritys 2
> Ulkoinen Yhdistelmäpatteri

Parametri	Toiminta
Ei	Toiminto deaktivoitu
1 lähtö	Toiminto on aktivoitu yhteisessä lähdessä.
2lähtöä	Toiminto on aktivoitu kahdessa lähdessä.

Jos valitset **1lähtö**-vaihtoehdon, lämpöpumpun lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan samalla signaalilla (0-10 V).

Asetusten muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen.




Uudelleenkäynnistyksen jälkeen säätimestä tulee hälytys, jonka mukaan on määritettävä, mikä tulo on yhdistetty lämpöpumpun sulatustoimintoon.

Aloitussivu > Päävalikko > Kokoonpano >
Tuloliitänt. määrit. > Digitaaliset sisääntulot >
Lämpöpumpun sulatus

Parametri	Toiminta
D4	Liitin P12-35

Valitse **D4**. Tällöin A2-kortin liitin P12-35 yhdistetään tähän toimintoon. Tuloa käytetään myös palopellin palauttamiseen. Jos molempia toimintoja käytetään, ota yhteys tukeen uuden tulon määrittämiseksi.

14.2. Asennus



Liitinnro	Toiminta
Q43	Lämmityksen/jäähdytyksen käyttösignaali lämpöpumpun tuloon
Q44	Lämmityksen/jäähdytyksen käyttösignaali lämpöpumpun lähtöön
M	Lämmityksen/jäähdytyksen signaali lämpöpumpppuun (GO)
Y11	Lämmityksen/jäähdytyksen käyttösignaali lämpöpumpppuun (0-10 V)
35	Lämpöpumpun sulatus (DI)
36	Lämpöpumpun sulatus (GO)

Toiminto toimii siten, että kun lämpöpumpppua sulatetaan (signaali liitääntään P12-35), automatiikka lukitsee vedon säätimestä lämpöpumpppuun, kunnes sulatus on valmis ja jälkikäyntiaika on kulunut. Tällöin säätäminen alkaa uudelleen. Jos sisäinen sähköpatteri on asennettu ja sen asetukset on määritetty, tuloilman lämpötilaa ylläpidetään, kun sulatus on meneillään. Näin estetään lämmitysjakson kääntyminen, kun lämpöpumpppu on sulatettu.

Toiminnan estoajan säätäminen:

Aloitussivu > Päävalikko > Ilmastointilaite > Lämpötilan säätö > Lisälämmitys > Lämpöpumpun sulatus Sähkölämmityksen esto

Vakioasetus on 60 sekuntia.



HUOM! Sekä aika- että ulkolämpötilassa on raja automaattiseen vaihtamiseen kesä- (kylmä) ja talvi (lämpö) -tilan välillä.

Päävalikko > Yleiset toiminnot > Kesä-talvitila



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no