

114529FI-05
2016-11

C2



A

FI Asennusohjeet
Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomaattikka

TUOTENRO:
700030
700031
700032
700033



TURVALLISUUSOHJEET

- Asentaja vastaa järjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja toiminnasta.
- Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain rakennusten ilmastoimiseen.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta huolto- ja kunnossapitotöiden ajaksi.
- Ennen kuin ilmankäsittelylaitteen ovi avataan: Katkaise lämmitys, anna puhaltimien käydä kolme minuuttia, jotta ne kuljettavat lämpimän ilman pois, katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja odota kaksi minuuttia ennen kuin avaat luukut.
- Jos virtajohto vioittuu, laitteen valmistajan tai valmistajan edustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto.
- Laitteessa on lämmityselementtejä, joihin ei saa koskea niiden ollessa lämpimiä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.
- Älä kypsennä palovaarallisia aineita liesituulettimen alla.
- Liesituuletinta käytettäessä älä jätä öljyä tai rasvaa sisältävää kattilaa tai paistinpannua ilman valvontaa.
- Jotta korvausvaatimusoikeus on voimassa, laitteen käyttäjän tulee noudattaa käyttöohjeita.
- Hyvän sisäilman ylläpitämisen, määräysten noudattamisen ja kondenssivaurioiden välttämisen vuoksi laitetta ei saa koskaan pysäyttää muutoin kuin huollon/ylläpidon tai mahdollisen onnettomuuden yhteydessä.
- Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.
- Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset.
- Vesipatteri on sijoitettava tilaan, jossa on lattiakaivo.



Kattoon asennettuja laitteita käytettäessä on olemassa vaara, että osia tippuu alas.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden aistit ovat heikentyneet tai joiden fyysinen tai psyykinen toimintakyky on heikentynyt, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä, jos heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö tai laitteen käyttöä valvotaan ja jos mitään riskejä ei ole. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi

pidätämme oikeuden muutoksiin.

Emme myöskään vastaa mistään mahdollisista painovirheistä.

Lisätietoja tuotteesta on seuraavissa asiakirjoissa:

114531 Varaosaluettelo
 114537 Sähkökaavio ilman sähköpatteria
 114536 Sähkökaavio sähköpatterilla
 110827 CI60
 110828 CI600



Innhold

1	Asiakirjan lukuohje	4
2	Suunnittelu ja valmistelutyöt	5
2.1	Asentaja	5
2.2	LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)	5
2.3	Sähköasentaja	5
3	Asennus	6
3.1	Turvalenkin asentaminen	6
3.2	Mitä laitteen mukana toimitetaan?	6
3.3	Kattoasennus	7
3.4	Asennus seinään	13
3.5	Lattia-asennus (ullakko)	15
4	Kanavayhde	16
4.1	Yhdistäminen laitteeseen	16
5	Ohjauspaneelin CI 60/600 asennus	17
5.1	Sisällys	17
5.2	CI60/600:n asennus	17
5.3	Piiloasennus seinärasian avulla	18
5.4	Pinta-asennus	18
5.5	Viimeistely CI60	18
5.6	Viimeistely CI600	18
6	Sähkötyöt	19
6.1	Jälkilämmön tuloilma-anturi (B1)	19
6.2	Vesipatterin pakkasanturi (B5) (jos järjestelmässä on vesipatteri)	19
6.3	Ulkoilmapelti (jos järjestelmässä on vesipatteri)	19
7	Putkiasennukset*	19
8	Säätö	20
8.1	Säätö, kun käytössä on CI60	20
8.2	Säätö	20
8.3	Lämpötilan säätö	20
8.4	Säätö, kun käytössä on CI600	21
9	Liesituulettimen asentaminen	22
9.1	Ulkoisen liesituulettimen asentaminen	23
9.2	Liesituulettimen säätäminen	23
10	Yleis- ja järjestelmäpiirustukset	24
10.1	Järjestelmäpiirustus (sähköpatteri)	24
10.2	Yleiskuva (sähköpatteri)	25
10.3	Nipan sijoittaminen	26
11	Tekniset tiedot	27
11.1	Mittakaaviot	28
11.2	Kapasiteetti ja äänitiedot	29
12	Lopputarkistus ja käyttöönotto	32
12.1	Lopputarkistus	32
12.2	Käyttöönotto	32
13	CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus	33

1 Asiakirjan lukuohje



HUOM! Kun tekstiin liittyy tämä merkki, laite voi vaurioitua tai hyötysuhde voi jäädä alhaiseksi, jos ohjeita ei noudateta.



VAROITUS! Kun tekstiin liittyy tämä merkki, laite voi aiheuttaa henkilö- tai vakavan vahingon, jos ohjeita ei noudateta.

Symbolien käyttö

Tässä tuotteessa on symboleja, joita käytetään merkintöinä itse tuotteessa sekä asennus- ja käyttöoppaissa.



Tuloilma



Poistoilma



Poistoilma
keittiöstä



Jäteilma



Ulkoilma



VAARA!
SÄHKÖJÄNNITE



KOSKETUSVAARA

2 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt

2.1 Asentaja

Ilman läpivirtaus

Varmista, että ilma siirtyy huoneesta, jossa ovat tuloilmanventtiilit, huoneeseen, jossa ovat poistoilmaventtiilit.

Keittiö

Jos keittiön suunnitellaan koneellista ilmanvaihtoa, tuloilmaa on tultava riittävästi. Lisätietoja on kappaleessa **9.1 Ulkoisen liesituulettimen asentaminen** ja kappaleessa **9.2 Liesituulettimen säätäminen**.

Tulisija

Jos käytetään tulisijaa, tuloilmaa on tultava riittävästi erillisestä tuloilmakohdasta.

Sijoituspaikka rakennuksessa

Asennettaessa laite sisäseinään seinä tulee eristää paljaalla koolauksella ja paljailla levyillä sekä kaksinkertaisilla kipsilevyillä tai muulla vastaavanlaatuisella seinämateriaalilla (ks. kappale **3.4.1 Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset**).



Sijoittaminen märkätilaan on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.

Laitteen ripustaminen

Ks. kappale **3 Asennus sivulta 6**.

Luoksepääsy

Laitteen luokse on päästävä helposti, jotta se voidaan huoltaa ja pitää kunnossa. Katso lisätietoja kappaleesta **3 Asennus sivulta 6**.

Palosuojausvaatimukset

Mahdolliset palotekniset vaatimukset on otettava huomioon.

Lämpölähteiden sijoituspaikat on valittava siten, että lämpö ei imeydy suoraan ulos venttiiliin kautta tai oven alta.

2.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Vesiputkien ja vesipatterin (kanavapatterin) paikat on suunniteltava. Niiden on kuljettava lämpimissä tiloissa jäätymisen välttämiseksi. On käytettävä jousipalautteista sulkupeltiä. Lisätietoja on erillisessä vesipatterin ohjeessa.



Vesipatteri on sijoitettava tilaan, jossa on lattiakaivo.

2.3 Sähköasentaja

Virransyöttö


Laitteen noin 2 m pitkä kaapelipistoke liitetään lähellä sijaitsevaan yksivaiheiseen maadoitettuun pistorasiaan. Sulakevaatimus: 10 A. Suosittelemme laitteelle omaa sulaketta. On tärkeää, että pistorasia on käytettävissä huoltotoimia varten, kun laite on asennettu.

Jos liesituuletin yhdistetään ilmankäsittelylaitteeseen, 2-johdimista signaalikaapelia varten varataan vähintään Ø 16:n asennusputki.

HUOMAA!

PG-liitäntä virtakaapeliin ja ohjauskaapeliin täytyy kiristää momenttiin 2,0 Nm kaapelinvaihdon yhteydessä.

Katso sähköjohtojen läpivientien tarkemmat sijoituspaikat kappaleesta **11.1 Mittapiirustus**.



kuva 1 Sähköjohtojen läpivientien sijoittaminen.

Ohjauskatkaisinjärjestelmä

Ø 20:n asennusputki syöttökaapelia varten laitteen ohjaamiseksi asennetaan laitteen ja asunnossa helppopääsyisen paikan välille (esimerkiksi kylpyhuoneen ulkopuolelle). Se yhdistetään tavalliseen uppoasennettavaan kojerasiaan. Ohjauskatkaisin asennetaan siihen. Ohjauskaapelin on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä mahdollisesta vahvavirtakaapelista. Ohjauskaapeli saa olla enintään 24 m signaalin varmistamiseksi.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli sopii piiloasennukseen seinärasian päälle tai pinta-asennukseen seinään.




Tuotteen asennusohjetta on noudatettava.

3 Asennus

Laite voidaan asentaa seuraavin tavoin:

- Kattoon.
- Seinälle vaakatasoon.
Ripustamiseen tarvittavat tarvikkeet on hankittava lisätarvikkeina.
- Lattialle (selkäpuoli alaspäin).
Vaimentavien jalkojen käyttö on suositeltavaa (saatavissa lisävarusteena).

Laite toimitetaan vasemman- tai oikeanpuolisena versiona sen mukaan, mikä on sopivin sijoitustapa kanaville.




kuva 2 Sijaintivaihtoehdot

3.1 Turvalenkin asentaminen

Asenna turvalenkki **kuvas** 3 osoitetulla tavalla.



Lenkki on aina asennettava, kun laite asennetaan lattialle. Suosittelemme sen käyttöä myös, kun laite asennetaan kattoon.




kuva 3 Kiinteä turvalenkki

3.2 Mitä laitteen mukana toimitetaan?

5x **A**




4x **B**




16x **C**



1x **D**



1x **E**



1x **F**



kuva 4 Mitä laitteen mukana toimitetaan?

3.3 Kattoasennus

3.3.1 Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset

Laite on suunniteltu asennettavaksi tekniseen huoneeseen, pesuhuoneeseen, komeroon, ullakolle tai muuhun sopivaan tilaan.



Sijoittaminen on tehtävä maa-kohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.

Laite on sijoitettava paikkaan, josta siitä ei kuulu melua läheisiin tiloihin.


Alustan on oltava vakaa ja vaakasuora.

Jos laite asennetaan lämpimään huoneeseen, jossa muodostuu paljon kosteutta, alhaiset ulkolämpötilat saattavat siinä tapauksessa johtaa ajoittain kondenssin muodostumiseen laitteen ulkopinnalle.

3.3.2 Tilantarve

Laite on asennettava paikkaan, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja kunnossapitotöiden tekemiseksi, kuten suodattimen vaihtoa tai puhaltimien ja talteenottolaitteen puhdistusta varten. Ks. **kuva 5**. Automatiikkaliitännällä varustettuun ohjaukskaapeliin on päästävä helposti käsiksi, kun laite on asennettu.

Näissä vähimmäisvaatimuksissa otetaan huomioon vain huoltotarpeet.




kuva 6 Oven avaaminen kattoon sijoitettaessa



Koteloitaessa / kattoa laskettaessa on otettava huomioon, että oven on avauduttava 120°.



Sähköjohtojen läpivienteihin on päästävä käsiksi huoltotöitä varten. Katso tarkemmat sijoittamisohjeet mittakaaviosta.




kuva 5 Tilantarve kattoasennuksessa


* tarvitaan pääsy sähköjohtojen läpivienteihin

3.3.3 Kiinnitystelineen asentaminen

Laite voidaan asentaa kattoon monin eri tavoin.




Kiinnitystelineen asennetaan samalla tavalla riippumatta asennus ylös tai asennus sivulle



Vaihtoehto 1 - Asennus ylös



Laite on aina asennettava vähintään 3 mm:n etäisyydelle asennusalustasta kuvassa osoitetulla tavalla. Se on tehtävä runkoäänen välttämiseksi.





Vaihtoehto 1 - Asennus ylös

Jos sinun tarvitsee porata asennusalustaa, katso reikien paikat kuvasta:


Valitse kiinnitysväline, joka sopii asennusalustaan.

Huomaa, että laite painaa 46 kg ja kiinnitysvälineet on sovitettava sen mukaan.



kuva 7 Reikäkuva ylhäältä

Vaihtoehto 2 - Asennus sivulle






Vaihtoehto 2 - Asennus sivulle

Jos sinun tarvitsee porata asennusalustaa, katso reikien paikat kuvasta:

Valitse kiinnitysväline, joka sopii asennusalustaan.

Huomaa, että laite painaa 46 kg ja kiinnitysvälineet on sovitettava sen mukaan.




kuva 8 Reikäkuva sivulta



Varmista, että asennusalusta koskettaa vain kiinnityselinettä eikä laitetta.

Se on tehtävä runkoäänien välttämiseksi.

Kiinnityselinettä voi säätää sivusuunnassa kumpaankin suuntaan sen estämiseksi.



kuva 9

3.4 Asennus seinään

3.4.1 Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset

Laite on suunniteltu asennettavaksi tekniseen huoneeseen, pesuhuoneeseen, komeroon, ullakolle tai muuhun sopivaan tilaan.



Sijoittaminen on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.



Laite on asennettava seinään, jonka toisella puolella olevassa tilassa melu ei häiritse. Seinä on äänieristettävä esimerkiksi vuorivillalla äänen siirtymisen vähentämiseksi. Seinässä on suositeltavaa käyttää paljasta koolausta ja paljaita kipsilevyjä. Ks. **kuva 10**.

Jos laite asennetaan lämpimään huoneeseen, jossa muodostuu paljon kosteutta, alhaiset ulkolämpötilat saattavat siinä tapauksessa johtaa ajoittain kondenssin muodostumiseen laitteen ulkopinnalle.



Katso seinäkiinnikkeiden asennusohjeet erillisestä käyttöohjeesta.



Ripustamiseen tarvittavat tarvikkeet on hankittava lisätarvikkeina.



kuva 10 Suositeltava seinärakenne



kuva 11 Suositeltava


3.4.2 Tilantarve

Laitteisto on asennettava paikkaan, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja kunnossapitotöiden tekemiseksi, kuten suodattimen vaihtoa tai puhaltimien ja talteenottolaitteen puhdistusta varten. Automatiikkaliitännällä varustettuun ohjauskaapeliin on päästävä helposti käsiksi, kun laite on asennettu.


Näissä vähimmäisvaatimuksissa otetaan huomioon vain huoltotarpeet.



Sähköjohtojen läpivienteihin on päästävä käsiksi huoltotöitä varten. Katso tarkemmat sijoittamisohjeet mittakaaviosta.



kuva 13 Tilantarve seinäasennuksessa




kuva 12 Tilantarve seinäasennuksessa

3.5 Lattia-asennus (ullakko)

3.5.1 Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset


△ Sijoittaminen on tehtävä maa-kohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.



kuva 15 Vaimentavat jalat

Laite on suunniteltu asennettavaksi tekniseen huoneeseen, pesuhuoneeseen, komeroon, ullakolle tai muuhun sopivaan tilaan.

Jos laite asennetaan ullakolle, se on asetettava vaimentaville jaloille melun ja värinän estämiseksi. Flexit toimittaa tähän tarkoitukseen soveltuvia vaimentavia jalkoja lisävarusteina. Ks. **kuva 15**. Laite on sijoitettava paikkaan, josta siitä ei kuulu melua läheisiin tiloihin. Sitä ei saa sijoittaa varsinkaan suoraan makuuhuoneen yläpuolelle.



Jos laite asennetaan lämpimään huoneeseen, jossa muodostuu paljon kosteutta, alhaiset ulkolämpötilat saattavat siinä tapauksessa johtaa ajoittain kondenssin muodostumiseen laitteen ulkopinnalle.

3.5.2 Tilantarve


Laitteisto on asennettava paikkaan, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja kunnossapitotöiden tekemiseksi, kuten suodattimen vaihtoa tai puhaltimien ja talteenottolaitteen puhdistusta varten. Automatiikkaliitännällä varustettuun ohjauskaapeliin on päästävä helposti käsiksi, kun laite on asennettu.

△ Lattialle asennetussa laitteessa on aina oltava asennettuna turvalenkki.

△ Sähköjohtojen läpivienteihin on päästävä käsiksi huoltotöitä varten. Katso tarkemmat sijoittamisohjeet mittakaaviosta.

Näissä vähimmäisvaatimuksissa otetaan huomioon vain huoltotarpeet.

* tarvitaan pääsy sähköjohtojen läpivienteihin



kuva 14 Tilantarve lattia-asennuksessa (ullakko)

4 Kanavayhde

4.1 Yhdistäminen laitteeseen

Ks. kuva 25.

Tarkista, että kanavat asennetaan oikeaan liitäntään. Tarkista laitteen merkintä sekä **kappale 10 Yleis- ja järjestelmäpiirustukset sivulta 24**.


Vedä kanavaeriste aivan laitteeseen asti. Kondenssin estämiseksi on erittäin tärkeää, että ulko- ja poistoilmakanava eristetään ja muovisukka vedetään aivan laitteeseen asti. Tiivistä muovisukka laitetta vasten suikaleilla.

Kaikki kylmän vyöhykkeen läpi menevät kanavat on eristettävä. Kanaviin tarvitaan yleensä vähintään 50 mm:n eriste, joka vastaa vähintään eristeastetta $\lambda = 0,035 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$.

Projektori vastaa siitä, että vaadittavia eristeitä ja tiiviitä sukkaa käytetään sijoituspaikan/lämpötilan mukaan.

Ulkoilmakanava asennetaan lievässä kulmassa niin, että vesi pääsee poistumaan.

Kanavat on äänieristettävä huolellisesti etenkin laitteen päältä.



kuva 16 Kanavaliitäntä

5 Ohjauspaneelin CI 60/600 asennus

5.1 Sisällys



Ohjauspaneeli
Takakappale piiloasennusta varten
Takakappale pinta-asennusta varten
Asennusohje
Ohjauspaneelin johto

kuva 17 Ohjauspaneelin sisältö

5.2 CI60/600:n asennus



Viestinnän varmistamiseksi keskusyksiköt täytyy liittää laitteeseen ennen kuin siihen kytketään virta.


Ohjauspaneelin johto vedetään ilmankäsittelylaitteen ja ohjauspaneelin välistä. Ohjauspaneeli sopii piilo-asennukseen seinärasian päälle (käytä matalaa takaosaa, ks. kuva nro 2) tai pinta-asennukseen seinään (käytä korkeaa takakappaletta, ks. kuva nro 3).

Johto napsautetaan ohjauspaneelin takana olevaan liittimeen ja ilmankäsittelylaitteen yläsivussa olevaan liittimeen.




Pienjännitekaapelin on oltava vähintään 30 cm:n päässä vahvavirtakaapelista, ja sen pituus saa olla enintään 24 m. Piiloasennuksessa johto vedetään 20 mm:n sähköasennusputkessa.

Jokaiseen laitteeseen voidaan yhdistää kaksi CI60-paneelia ja yksi CI600-paneeli. Useampia CI60-paneeleita käytettäessä jokaisella paneelilla on oltava oma identiteetti. Se valitaan paneelin piirikortissa olevalla kytkimellä. Ks. kuva 18. Katso taulukosta sopivat asetukset. Paneelit voidaan kytkeä sarjaan mielivaltaisesti.



kuva 18 Piirilevyn katkaisin



ON OFF

Kokoonpano	Asetus
CI 600 (MASTER)	Automaattinen
CI60 1 (SLAVE)	OFF
CI60 2 (SLAVE)	ON
CI60 1 (MASTER)	OFF
CI60 2 (SLAVE)	ON
CI 600 (MASTER)	Automaattinen
CI60 (SLAVE)	Mikä tahansa

OFF = MASTER
ON = SLAVE

5.3 Piiloasennus seinärasian avulla


Vedä johto seinärasian ja ilmkäsittelylaitteen välistä esiasennetussa sähköasennusputkessa. Asenna takakappale (kohta 2) seinärasian päälle ja napsauta johto liittimeen suoraan takaa kuvan osoittamalla tavalla. Ks. **kuva 19**.



kuva 19 Piiloasennus seinärasian avulla

5.5 Viimeistely CI60

Vedä liukupaneeli ulos nuolen 1 suuntaan (ks. **kuva 20**) ja paina ohjauspaneeli takakappaleeseen nuolen 2 suuntaan (ks. **kuva 21**), kunnes ohjauspaneeli napsahtaa paikalleen. Aseta sitten liukupaneeli paikalleen.



kuva 20

kuva 21

5.4 Pinta-asennus


Vedä johto takakappaleen (kohta 3) ja ilmkäsittelylaitteen välistä. Leikkaa irti rei'itys siitä takakappaleen kulmasta, joka sopii asennukseen parhaiten. Kiinnitä takakappale seinään sopivilla ruuveilla. Napsauta johto alhaalta ohjauspaneeliin kohtaan, jossa piirikortissa on liitin. Ks. **kuva 22**.



kuva 22 Pinta-asennus

5.6 Viimeistely CI600

Liitä ohjauspaneeli takakappaleessa oleviin hakasiin nuolen 1 suuntaan ja napsauta paneeli sitten kiinni alareunaan nuolen 2 suuntaan. Ks. **kuva 23**.



kuva 23 Viimeistely

6 Sähkötyöt



Laite tarvitsee oman vikavirtakytkimen. Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.

Laitteen mukana toimitetaan 2 metrin kaapeli ja pistoke.

Johto tulee ulos laitteen pitkän sivun puolelta. Se liitetään yksivaiheiseen 230 voltin ja 50 hertsin maadoitettuun riittävän lähellä sijaitsevaan pistorasiaan. Pistoketta käytetään katkaisimena huollon aikana. Katso sulakekoot **kappaleesta 11 Tekniset tiedot sivulta 27.**



Laitteen pistorasiaa ei saa koteloida.

Ohjauspaneeli sopii piiloasennukseen **yksittäisen** seinärasian päälle tai pinta-asennukseen seinään.

Laitteesta lähtee ohjauskaapeli ohjauspaneeliin. On tärkeää, että pistorasiaan päästään käsiksi vian tai laitteen vaihtamisen varalta. Ohjauspaneelia varten tarkoitettu ohjauskaapeli toimitetaan pakkauksen mukana.

Ohjauspaneeli on ilmankäsittelylaitteen sisältävässä pakkauksessa. Pienjännitekaapeli on asennettava laitteen ja katkaisinyksikön välille. Katso **kappale 5 Ohjauspaneelin CI 60/600 asennus sivulta 17.**



Ohjauskaapeli saa olla enintään 24 m pitkä. Sen on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä vahvavirtakaapelista, ja sisäänrakennettaessa se vedetään 20 mm:n sähköputkessa.



Lämpötila-anturi B1 on asennettava vesipatterin jälkeen.

6.1 Jälkilämmön tuloilma-anturi (B1)

Se on sijoitettava tuloilmakanavaan.

- Sähkölämmitystä jälkiasennettaessa tuloilma-anturi on asennettava tuloilmanippaan.
- Vesipatteria asennettaessa tuloilma-anturi on sijoitettava noin 1 metrin päähän vesipatterista. Rullaa auki merkitty johdinkäämi, joka on laitteen päällä lähellä tuloilmanippaa. Pora kanavaan Ø 7 mm:n reikä, johon anturi voidaan asentaa. Tiivistä reikä tiivistysmassalla ja teippaa kaapeli kanavan ulkopuolelle niin, että se pysyy paikallaan.



Katso laitteen mukana toimitettu kytkentäkaavio ja vesipatterin ohjeet.

6.2 Vesipatterin pakkasanturi (B5) (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Jotta välttyttäisiin vesipatterin putkien jäätymiseltä, täytyy lämpötila-anturi (B5) asentaa putkeen, jotta kylmä vesi kulkee pois patterista.

Lisätietoja on vesipatterin ohjeissa.

6.3 Ulkoilmapelti (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Ulkoilmakanavaan on asennettava sulkupelti, jos vesipatterin vaurioituminen pakkasen vuoksi käyttö- tai virtakatkoksen aikana halutaan välttää. Pellin ohjausmoottori on asetettava sulkemaan pelti virtakatkoksen aikana.

7 Putkiasennukset*

*Jos järjestelmään tulee jälkilämmitys vesipatterilla.

Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset. Katso vesipatterin ohjeet.

8 Säätö

8.1 Säätö, kun käytössä on CI60



Laitteen ilmantulo TÄYTYY säätää ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säädöt on tehtävä ohjeiden mukaan. Noudata annettuja arvoja.

8.2 Säätö

Säädöt kohdistuvat vain tasoon 2 (NORMAL). Tasoilla 1 ja 3 on kiinteät arvot, kun taso 2 säädetään kunkin asunnon tarpeiden mukaan.

Eri tasojen toiminnot:

MIN	Älä käytä ensimmäisenä toimintavuonna, tai kun ominaisuutta käytetään.
NORMAL	Käytetään normaaliolosuhteissa. Tätä säätöä käytettäessä ilmantulo on säädettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
MAX	Käytetään, kun ilmantuloa on lisättävä, koska tilassa on enemmän ihmisiä tai kosteustaso kohoaa esimerkiksi suihkussakäynnin tai vaatteiden kuivatuksen johdosta. Tätä säätöä käytetään tavallisesti rajoitetun ajan.

Ilmankäsittelylaitteen ilmantuloa voidaan säätää NORMAALI-nopeudella suojuksen kääntöpuolella olevien vääntökytkimien avulla. Kytkintä 9 käytetään tuloilman ja kytkintä 8 poistoilman tason säätämiseen. Ks. **kuva 24**. Säätöalue on 20–100 % enimmäistasosta kytkimen asteikon mukaan.


Tulo-/poistoilman tehdasasetukset:

MIN	50 % (kiinteä)
NORMAL	75 % (vaihteleva)
MAX	100 % (kiinteä)

8.3 Lämpötilan säätö


Vääntökytkimellä 11 voidaan valita haluttu tuloilman lämpötila. Säätöalue on 10–30 °C. Normaalisti lämpötilan kuuluu olla noin 18 °C. On suositeltavaa käyttää tehdasasetusta.

Tarvittaessa voidaan myös ilmankäsittelylaitteen lisälämmitys valita POIS/PÄÄLLÄ katkaisimella 10. Siinä tapauksessa lämmönlähteenä käytetään vain pyörivää lämmönvaihdinta. On suositeltavaa antaa lisälämmityksen olla PÄÄLLÄ-asennossa, jolloin laite säätää lisälämmityksen tarvittaessa itsestään.



kuva 24 Säätö

8.4 Sääto, kun käytössä on CI600

 Ilmankäsittelylaitteen ilmantulo TÄYTYY säätää ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säädot on tehtävä ohjeiden mukaan. Noudata annettuja arvoja.

8.4.1 Sääto

Säädot kohdistuvat vain tasoon 2 (NORMAL).

Huomaa, että CI600-ohjauspaneelilla on mahdollista säätää myös tasoa 1 ja 3. Niitä säädetään kuitenkin vain tarpeen vaatiessa. On erittäin tärkeää, että säädetyt ilmamäärät ovat asianmukaiset.

Eri tasojen toiminnot:

MIN	Älä käytä ensimmäisenä toimintavuonna, tai kun ominaisuutta käytetään
NORMAL	Käytetään normaaliolosuhteissa. Tätä säätää käytettäessä ilmantulo on säädettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
MAX	Käytetään, kun ilmantuloa on lisättävä, koska tilassa on enemmän ihmisiä tai kosteustaso kohoaa esimerkiksi suihkuskäynnin tai vaatteiden kuivatuksen johdosta. Tätä säätää käytetään tavallisesti rajoitetun ajan.

Siirry ensin Edistynyt käyttäjä -valikkoon, näppäile seuraava PIN-koodi ja OK:

PIN-KOODI		
1	0	0
0	0	OK?

Siirry seuraavaksi Puhaltimen säätö -valikkoon. Tässä valikkonäkymässä valitaan ja määritetään puhaltimet. Siirry sitten poistoilmapuhaltimen ja tuloilmapuhaltimen säätöihin.

PUHALTIMEN SÄÄTÖ		
TULOILMA	>	
POISTOILMA	>	
AJASTIN	>	
KORVAUSILMA	OK?	

Tämä valintaikkuna on identtinen tulo- ja poistoilmapuhaltimille. Puhaltimien kapasiteetti säädetään erikseen kullekin nopeudelle.

TULOILMA			
PIENIN NOPEUS	35%	OK?	
NORMAALI NOPEUS	50%		
ENIMMÄISNOPEUS	100%		

Tulo-/poistoilman tehdasasetukset:

MIN	50 % (vaihteleva)
NORMAL	75 % (vaihteleva)
MAX	100 % (vaihteleva)

8.4.2 Lämpötilan säätö

Tässä valikkoikkunassa (Edistynyt käyttäjä -osiossa) suoritetaan lämpötilan säätö ja määritetään jäähdytystoiminnot.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ		
SÄÄTÖTYPPI	>	
JÄÄHDYTYS	>	
NEUTRAALI VYÖHYKE	OK?	
ULK. LÄMPÖ. OHJAUS	>	


Säätötyypit

Kun valitaan tuloilman säätö, tässä ei voi tehdä muita asetuksia. Kun valitaan poistoilman säätö, tässä voidaan antaa myös suurin ja pienin tuloilman lämpötila.


SÄÄTÖTYPPI			
SÄÄTÖ		POIS. OK?	
KORKEIN TULOILMAN LÄMPÖ.	35°		
ALIN TULOILMAN LÄMPÖTILA	15°		

9 Liesituulettimen asentaminen


Kun liesituuletin liitetään laitteeseen, liesituulettimen nippa ja eriste on asennettava jälkikäteen. Se tehdään irrottamalla eristekansi ja muovikansi, jotka peittävät liesituulettimen liitännän. Muovikansi on kiinnitetty kahdella ruuvilla, jotka on irrotettava, jotta kannen voi poistaa. Ruuvaa sitten muovinippa kiinni kahdella ruuvilla ja kiinnitä eristeet sen päälle **kuvasa 25** osoitetulla tavalla.



kuva 25 liesituulettimen nippa



kuva 26 liesituulettimen nippa oikeanpuoleinen malli



kuva 27 liesituulettimen nippa vasemmanpuoleinen malli

9.1 Ulkoisen liesituulettimen asentaminen

Ulkoista liesituuletinta käytettäessä sen mukana toimitetaan asennus- ja ilmamäärien säätöohjeet.

9.1.1 Liesituuletin ilman moottoria (asennetaan laitteeseen)

Ilmankäsittelylaitteessa on erillinen liitäntä motorisoimattomia liesituulettimia varten. Laitteen ja liesituulettimen välille on yhdistettävä heikkovirtajohto, jotta liesituulettimen ilmamäärää voidaan tehostaa sen katkaisimen avulla.

9.1.2 Liesituuletin moottorilla (ei asenneta laitteeseen)

Liesituuletinta, jossa on moottori, ei asenneta laitteeseen. Siinä on oma kanavajärjestelmä ilmanpoistoa varten.

Liesituuletinta käytettäessä voi tasata asunnosta poistettavaa ilmamäärää. Lisätietoja on kappaleessa **9.2.2**.

9.2 Liesituulettimen säätäminen

Jos liesituuletin ei ole Flexitin toimittama, tuulettimen toimittajan on mitoitettava poistoilmapuhaltimen ja liesituulettimen ilmamäärät ja huolehdittava, että liesituuletin saa riittävästi tuloilmaa.

9.2.1 Liesituuletin ilman moottoria (asennetaan laitteeseen)

Liesituulettimen ilmamäärä säädetään mitoitetun ilmamäärän mukaisesti. Flexitin liesituulettimien suurin höyrynpoistoteho on 150 m³/h. Sitä käytettäessä tuloilmaa ei tarvitse kompensoida tasaisen ilmamäärän saavuttamiseksi.

9.2.2 Liesituuletin moottorilla (ei asenneta laitteeseen)

Moottorilla varustettua liesituuletinta käytettäessä ulos poistuva ilmamäärä suurenee. Tämä voidaan kompensoida säätämällä ilmankäsittelylaite antamaan enemmän tuloilmaa kuin poistoilmaa.

Se edellyttää, että laitteeseen lähetetään signaali, kun liesituuletinta halutaan käyttää:

- Ulkoinen katkaisin, jossa on POIS/PÄÄLLÄ-signaali liitetään laitteen 3-johtimiseen kaapeliin (SP4-GO, ks. sähkökaavio).
- Asenna painevahti (lisätarvike).

Se toimii seuraavalla tavalla:

Tuloilmapuhallin kääntyy maksiminopeudelle, kun taas poistoilmapuhallin jatkaa vähimmäisnopeudella liesituulettimen talosta ulos johtaman ilmamäärän kompensoimiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta rakennuksen ilmanvaihto pysyy tasapainossa.


Tarkista liesituulettimen suurin ilmakapasiteetti (mukana toimitetusta kapasiteettikaaviosta) tuloilmapuhaltimen enimmäiskapasiteettiin verraten. Jos liesituulettimen kapasiteetti on ilmankäsittelylaitteen tuloilmapuhaltimen kapasiteettia suurempi, laite ei pysty kompensoimaan ilmahäviötä. Riittävästä tuloilmasta on huolehdittava muulla tavoin.

10 Yleis- ja järjestelmäpiirustukset

10.1 Järjestelmäpiirustus (sähköpatteri)

(oikeäkätinen malli)


Lyhenne	Kuvaus
B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
EB1	Jälkilämpöelementti
F10	Yliämpötermostaatti, manuaalinen nollaus
F20	Yliämpötermostaatti, automaattinen nollaus
F11	Tuloilmasuodatin
F12	Poistoilmasuodatin
M1	Tuloilmapuhallin
M2	Poistoilmapuhallin
HR-R	Lämmön talteenotto-roottori
M4	Roottorin moottori




10.2 Yleiskuva (sähköpatteri)

(oikeakätinen malli)


Nro	Lyhenne	Kuvaus
1	F11	Tuloilmasuodatin F7
2	F12	Poistoilmasuodatin F7
3	M1	Tuloilmapuhallin
4	M2	Poistoilmapuhallin
5	HR-R	Lämmön talteenottooroottori
6	M4	Roottorin moottori
7		Ohjauskeskus
8	K	Liesituuletin
9	B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
10	B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
11	EB1	Jälkilämpöelementti
12	F10	Yliämpötermostaatti, jälkilämpö, manuaal.
13	F20	Yliämpötermostaatti, jälkilämpö, autom.



10.3 Nipan sijoittaminen



kuva 28 Oikeanpuoleinen malli




kuva 29 Vasemmanpuoleinen malli

11 Tekniset tiedot

Rakennetiedot	C2 R sähköpatterilla	C2 R ilman sähköpatteria
Nimellisjännite	1 x 230 V	1 x 230 V
Sulakekoko	1 x 10 A	1 x 10 A
Nimellisvirta yhteensä	3,0 A	1,5 A
Nimellisteho yhteensä	670 W	170 W
Sähköpatterin nimellisteho	500 W	-
Puhallinten nimellisteho yhteensä	85 W	85 W
Puhallintyyppi	B-pyörä	B-pyörä
Puhallinmoottorin ohjaus	0–10 V	0–10 V
Puhallinnopeus, suurin kierrosluku	4050	4050
Automaatiikka vakiona	CU 60	CU 60
Suodatintyyppi	F7	F7
Suodatinmitat (L x K x S)	293 x 226 x 48 mm	293 x 226 x 48 mm
Paino	46	46
Kanavayhde	Ø 125	Ø 125
Korkeus *	525	525
Leveys *	900	900
Syvyys *	350	350

* ks. kiinnitystelineet sisältävät mitat mittakaavioista.


11.1 Mittakaaviot




kuva 30 Mittakaaviot

11.2 Kapasiteetti ja äänitiedot

11.2.1 Tuloilmapuoli



11.2.2 Poistoilmapuoli



Taulukon kuvaus:

Äänitiedot on annettu äänitehotasona LwA kapasiteettikaavioissa (kanavan ääni).

Voit korjata arvot taulukon avulla eri oktaavaajuuksilla, jos haluat nähdä yksikön Lw (ei sovitusta A-kaistalle).

Korjaustaulukko kyseisille oktaaveille on annettu yksikössä Lw. Kun tulo- tai poistoilma on säädetty oktaavin mukaan, arvot näkyvät yksikössä Lw.

Laitteen aiheuttama melu lasketaan tuloilmakaavion avulla.

Korjauskerroin (Lw)

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tuloilma	4	4	4	-2	-9	-11	-17	-24	
Poistoilma	11	7	5	-4	-11	-18	-25	-30	
Melu 1	-9	-17	-18	-31	-34	-33	-34	-38	-24
Melu 2	-7	-9	-8	-27	-28	-29	-31	-35	-16

Tavoitearvo 110 m³/h, 100 Pa.

kuva 31 Korjauskerrointaulukko

> ESIMERKKI 1

Kanavan ääni kyseisen oktaavin osalta (Lw)

Tavoitearvo (60 dBA) luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta. Sen avulla määritetään, mikä se on 250 Hz:n alueella.

60 dBA + 4 = 64 dB, joka on Lw-arvo (äänitehotaso sovitamatta sitä korvaan sopivaksi A-taajuudella)

> ESIMERKKI 2

Melu (Lw) oktaavia kohden.

Tavoitearvo (60 dBA) luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta (osoittaa kanavan äänen) kyseisen oktaavin Lw-arvon määrittämistä varten vähentämällä arvosta nykyisen oktaavin arvo.

60 dBA – 31 (for 500 Hz) = 29 dB. Se on Lw-arvo, joka ilmaisee laitteen aiheuttaman melun kyseisen oktaavin osalta.

Tämä esimerkki koskee kattoon asennetun laitteen aiheuttamaa melua.


> ESIMERKKI 3

Laitteen aiheuttama kokonaismelu (LwA).

Taulukon oikeassa reunassa on ilmoitettu laitteen aiheuttaman melun kokonaisarvo yksikössä LwA. Se on kokonaisarvo. Siihen on laskettu yhteen eri oktaavien aiheuttama melu, minkä jälkeen on tehty korjaus A-taajuudelle.


Sitä käytetään seuraavalla tavalla: LwA-arvo luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta (tässä esimerkissä se on 60 dBA) ja vähennetään sitten kokonaisarvosta (se on myös LwA-arvo) LwA 60 dBA – 24 dBA = 36 dBA (ilmoitetaan yksikössä LwA, äänitehotaso sovitetaan korvaan sopivaksi A-taajuudella).

Tämä esimerkki koskee kattoon asennetun laitteen aiheuttamaa melua.



kuva 32 Melu 1
Sisäänrakennettu kattoon

* Testissä on käytetty kattolevyä 19 mm MDF.



kuva 33 Melu 2
Roikkuu vapaasti

12 Lopputarkistus ja käyttöönotto

12.1 Lopputarkistus

Tarkasta seuraavat kohdat:

Kuvaus	Luku	Suoritettu
Kanavaeristys on suoritettu ohjeiden ja teknisten perusteiden mukaan.	4	
Kanavat on kytketty oikeisiin liitäntöihin.	10	
Säädöt on tehty ohjeiden ja mitoitusmukaan.	8	
Laite toimii normaalisti kaikilla tasoilla.	-	
Roottori pyörii helposti.	-	
Roottori pyörii tarvittaessa lämpöä.	-	
Lämmitys käynnistyy.	-	
Laitteessa on ulkoilma- ja poistosuodatin.	10	

12.2 Käyttöönotto

Tarkista, että ohjauspaneeli on yhdistetty ja että se kytkettiin ennen laitteen käynnistämistä.

Työnnä laitteen pistoke pistorasiaan.

Laite käynnistyy.

Laite tekee automaattisesti käynnistystoimet.

Ne kestävät noin 1 min.

Käynnistystoimien jälkeen laite ottaa käyttöön ohjauspaneelin avulla määritetyt käyttöasetukset.

Voit tarkistaa asetukset tai muuttaa niitä ohjauspaneelin avulla.

Säädöt on tehty ohjeiden ja asennusohjeiden (ilmanvaihtotietojen dokumentaation) mukaan.

13 CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä vakuutus vahvistaa, että tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:

2014/30/EC	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
2014/35/EC	Matalajännitedirektiivi (LVD)
1253/2014	Ecodesign regulation
1254/2014	Energy labelling regulation

Our products have been tested in accordance with parts of:

2006/42/EC Machine Directive (Safety)

Valmistaja: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje

Tyyppi: C2 R Ilmastointilaite

On seuraavien standardien voimassaolevien versioiden mukainen vastaavuusilmoituksen allekirjoittamisen ajankohtana:

Turvallisuusstandardi:	EN 60335-1 EN 60335-2-80
EMF-standardi:	EN 62233
EMC-standardi:	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Tuote on CE-merkitty: 2015

FLEXIT AS 29.11.2016



Frank Petersen
Toimitusjohtaja

Tätä tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus kuluttajasuojalain mukaan – **edellyttäen että tuotetta on käytetty ja ylläpidetty oikein**. Suodatin on kuluva osa.



Tuotteessa oleva symboli osoittaa, että sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava sähkö- tai elektroniikkajätekierrätykseen.

Kun huolehdit laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä, autat vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Saat lisätietoja tämän laitteen kierrättämisestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, kierrätysyriyteen tai laitteen ostopaikkaan.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva reklamaatio on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle. Korvausvaatimusoikeus voi raueta, jos laitteen ylläpito laiminlyödään.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no