


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

# TERMO LÄMPÖLATTIA

## Turbo-Cupe 25mm



1. FESCON FLOW PUMPPUTASOITE 35 – 40 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 150 DIN 18560 HYVÄKSYTTY  
– Kieleke teipataan eristeen päälle
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT  
– Kiinnitetään U-kiinnikkeellä
4. LASIKUITUVERKKO
5. TURBO-CUPE LATTIAERISTELEVY, PINNOITETTU 25 mm
6. ONTELOLAATTA > 260 mm